


Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podłączonej dosond uziomowych lub do istniejącego uziomu beneficjenta
Rezystencja uziomu powinna wynosić R<10Ω

UWAGI

!!! Należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną, w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie konieczności załączenia agregatu prądotwórczego !!!

LEGENDA

· · Istniejąca instalacja elektryczna

——— Projektowana instalacja elektryczna AC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Szkoła Podstawowa, Wielogłowy 56, 33-311 Wielogłowy | | | |
| Przedmiot rysunku | **Schemat elektryczny instalacji PV - 23,85kW** | | | Nr rys. E.1 |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektował | mgr inż. Norbert Gajda | Branża elektryczna | LUB/0068/PWBE/15 | |