



Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podłączonej dosond uziomowych lub do istniejącego uziomu beneficjenta
Rezystencja uziomu powinna wynosić $R < 10 \Omega$

UWAGI

!!! Należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną, w przypadku kiedy w obiekcie
zajdzie konieczności załączenia agregatu prądowłórczego !!!

LEGENDA

- Istniejąca instalacja elektryczna
- Projektowana instalacja elektryczna AC

Lokalizacja	MOSIR, ul. Nadbrzeżna 36, 33-300 Nowy Sącz			
Przedmiot rysunku	Schemat elektryczny instalacji PV - 49,95kW			Nr rys. E.1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Norbert Gajda	Branża elektryczna	LUB/0068/PWBE/15	