

Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podłączonej dosond uziomowych lub do istniejącego uziomu beneficjenta
Rezystencja uziomu powinna wynosić R<10Ω

UWAGI

!!! Należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną, w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie konieczności załączenia agregatu prądotwórczego !!!

LEGENDA

· · Istniejąca instalacja elektryczna

——— Projektowana instalacja elektryczna AC

Lokalizacja	MOSIR, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz			
Przedmiot rysunku	**Schemat elektryczny instalacji PV - 27,9kW**			Nr rys. E.1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Norbert Gajda	Branża elektryczna	LUB/0068/PWBE/15	