



Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podłączonej dosond uziomowych lub do istniejącego uziomu beneficjenta

Rezystencja uziomu powinna wynosić  $R < 10 \Omega$

UWAGI

!!! Należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną, w przypadku kiedy w obiekcie zajdzie konieczności załączenia agregatu prądotwórczego !!!

LEGENDA

..... Istniejąca instalacja elektryczna

—— Projektowana instalacja elektryczna AC

Lokalizacja	Oczyszczalnia Ścieków, ul. Żwirowa 20, 33-395 Mała Wieś			
Przedmiot rysunku	Schemat elektryczny instalacji PV - 22,5kW			Nr rys. E.1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Norbert Gajda	Branża elektryczna	LUB/0068/PWBE/15	