

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci

Dział Dystrybucji

tel. 324349148

Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pl

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.

Ul. Radosna 8a

43-460 Wiśła

Żory, 14.05.2018

Wasz znak: L.dz.255/2017

Nasz znak: TDD/340./KW/18

Dot.: Rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Ranozka i Wiejskiej
w Jastrzębiu-Zdroju

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 30.04.2018 r. dotyczącego rozbudowy
i przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Ranozka i Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju
informujemy:

- przez teren planowanej inwestycji przebiega sieć ciepłownicza kanałowa 2xDn80, która koliduje z projektowaną infrastrukturą przy ul. Wiejskiej i sieć ciepłownicza 2xDn80 w technologii rur preizolowanych przy ul. Kolejowej,
- należy wykonać odkrywki kontrolne w celu określenia faktycznego umiejscowienia sieci ciepłych i sprawdzenia głębokości jej posadowienia oraz zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami, przedstawiony na mapie przebieg urządzeń ciepłowniczych jest orientacyjny,
- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego,

- miejsce skrzyżowania projektowanego uzbrojenia należy zabezpieczyć rurą ochronną o długości zapewniającą min. 1,0 m mierzonej po obu stronach ciepłociągu,
- zachować nad ciepłociągiem min. 50-centymetrową warstwę gruntu rodzimego pod podbudową nawierzchni dróg dojazdowych i chodników.
- prace w obrębie sieci ciepłowniczej wymagają stałego nadzoru służb technicznych PGNiG TERMIKA EP S.A.,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Dział Dystrybucji z tygodniowym wyprzedzeniem,

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Opłatę za aktualizacje map prosimy uregulować po otrzymaniu faktury.

Załączniki:

1 x egz. mapy zasadniczej

1 x plan sytuacyjny

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Paweł Szczeszek

Marek Rusakiewicz