



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Wydział
Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 16.05.18 r.

IKI.7021.16.48.2018.FB

IKI.KW-0.1207/18

Promost-Wisła Sp. z o.o.
ul. Radosna 8a

43-460 Wiśła

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania przebudowy oświetlenia zewnętrznego skrzyżowania przy ul. A. Krajowej-Ranoszka-Wiejska w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. W związku z przebudową drogi, oświetlenie uliczne na całej długości należy zaprojektować na nowo wg przedstawionej trasy, zachowując skrajnię drogi i chodnika;
2. Wyznacza się punkty przyłączenia z istniejącego obwodu ze słupa nr: UM, SO A 17, W 455, 3/2, projektant powinien w terenie przewidzieć przebudowę linii napowietrznych w rejonie ronda na NLK;
3. Oświetlenie wykonać linią ziemną;
4. Na projektowanym odcinku ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004;
5. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75;
6. Przewidzieć zabudowę nowych słupów o wys. wg obliczeń, uwzględniając szczególnie doświetlenie przejść dla pieszych, zatok autobusowych...;
7. Uwzględnić nawiązania do bocznych ulic;
8. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń natężenia oświetlenia dla dróg miejskich oraz słupy stalowe ocynkowane na fundamentach betonowych;
9. Zaprojektować wolne rury do centrum ronda od strony A. Krajowej i Wiejskiej;
10. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI;
11. Szczegóły istniejących sieci projektant uzyska w wydziale IKI., Urzędu Miasta.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wyd. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Z-ca Naczelnika Wydziału

al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 147
fax. 32 47 85 350

fbernas@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl