

Wąsosz dnia 17.01.2020

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsowska

Warunki techniczne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. Z o.o. wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wąsowska.” z następującymi uwagami:

1. Przewody kanalizacyjne zaprojektować z rur kanałowych **PVC-U** o ściance litej SN-8 klasy 8 wyposażonych w złącza kielichowe na uszczelkę gumową.
2. Najmniejsze spadki kanałów, dla poszczególnych średnic i typów rur, powinny zabezpieczać utrzymanie minimalnych prędkości przepływów, warunkujących samooczyszczanie kanałów.
3. Minimalne przykrycie kanałów dostosować do typów rur, zgodnie z instrukcją montażu.
4. Studzienki kanalizacyjne sieciowe
 - rewizyjne, zbiorcze zaprojektować betonowe min. B-45 z gotowych elementów (kineta) prefabrykowanych łączonych na uszczelki gumowe; minimalna średnica wewnętrzna studzienek 1000 mm
 - włazy studzienek stosować typu ciężkiego wypełnione betonem
5. Przyłącza kanalizacyjne:
 - Projektowane przykanaliki włączyć do istniejących rurociągów grawitacyjnych pobudowanych w drogach gminnych
 - Średnica przykanalika zaprojektować z rur litych SN 8 klasy 8 PVC średnicy 150mm
 - Przykanalik zakończyć studzienką PP średnic 315-425 mm

PREZES ZARZĄ

Sylwester Topol