

Strefa Pożarowa			Wezw.	Sygnalizatory akustyczno- optyczne						Alarmowanie										Drzwi i okna ppoż. wyposażone w system sterowania		Napowietrzanie		
				PSP	Włączenie					Głosowe										Zamknięcie		Otwarcie otworów dołotowych		
					Strefa pożarowa nr Aa 07 (parter)	Strefa pożarowa nr Aa 02 (I piętro)	Strefa pożarowa nr Ab 04 (parter)	Strefa pożarowa nr Ab 04 (III piętro)	Strefa pożarowa nr Aa 01 (pryzmienie)	Strefa pożarowa Ab 01 (kotłownia)	Strefa pożarowa Ab 02 (Rozdzielnia elektryczna - piwnica)	Strefa pożarowa Ab 03 (piwnica)	Strefa pożarowa Ab 04 (I piętro)	Strefa pożarowa Ab 04 (II piętro)	Strefa pożarowa Ab 04 (IV piętro)	Strefa pożarowa Aa 02 (parter)	Strefa pożarowa Aa 02 (II piętro)	Strefa pożarowa Aa 02 (III piętro)	Strefa pożarowa Aa 03, 04, 05 (IV piętro)	Strefa pożarowa Aa 06 (V piętro)	Strefy pożarowe od nr Aa 01 do Aa 07 Ab 01 do Ab 04	Klatka schodowa K1	Klatka schodowa K2	Klatka schodowa K3
Określenie strefy pożarowej	Opis	Typ alarmu	Przekazanie sygnału alarmowego do PSP																					
Strefa pożarowa nr Aa 01	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL III obejmująca część kondygnacji przyziemia w budynku „Aa”,	I stopnia	-1																		1	1	1	1
		II stopnia	-1	1	1	1	1	1													1	1	1	1
		ROP	-1	1	1	1	1	1													1	1	1	1
Strefa pożarowa nr Aa 02	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację parteru, I-go, II-go i III-go piętra w budynku „Aa”, strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację parteru, I-go, II-go i III-go piętra w budynku „Aa”,	I stopnia	-1												2									
		II stopnia	-1	1	1	1	1	1													1	1	1	1
		ROP	-1	1	1	1	1	1													1	1	1	1
Strefa pożarowa nr Aa 03	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca lewą część kondygnacji IV-go piętra w budynku „Aa”,	I stopnia	-1															2			9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Aa 04	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca prawą część kondygnacji IV-go piętra w budynku „Aa”,	I stopnia	-1															2			9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Aa 05	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II obejmująca kondygnację IV-go piętra w budynku „Aa”,	I stopnia	-1															2			9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Aa 06	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL III i PM obejmująca kondygnację V-go piętra,	I stopnia	-1																2		9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Aa 07	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II (izolatk) obejmująca część kondygnacji przyziemia w budynku „Aa”,	I stopnia	-1		1	1	1	1	1												1	1	1	1
		II stopnia	-1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1
		ROP	-1	1	1	1	1	1	1	2											1	1	1	1
Strefa pożarowa nr Ab 01	oraz pomieszczenia technologiczne kotłowni, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”,	I stopnia	-1																					
		II stopnia	-1	1	1	1	1	1	1												1	3	3	3
		ROP	-1	1	1	1	1	1	1												1	3	3	3
Strefa pożarowa nr Ab 02	strefa pożarowa obejmująca pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”,	I stopnia	-1							2											9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Ab 03	strefa pożarowa obejmująca pomieszczenia socjalne i archiwum, zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej w budynku „Ab”,	I stopnia	-1								2										9	3	3	3
		II stopnia	-1																		9	3	3	3
		ROP	-1																		9	3	3	3
Strefa pożarowa nr Ab 04	strefa pożarowa z pomieszczeniami ZL II i ZL III obejmująca kondygnację nadziemne w budynku „Ab”,	I stopnia	-1		1	1	1	1	1				2	2	2						1	1	1	1
		II stopnia	-1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1
		ROP	-1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1
Strefa pożarowa	Budynek C	I stopnia	-1																					
		II stopnia	-1																					
		Przycisk gaszenia	-1																					

1. Zadziałanie natychmiastowe wg opisu (włączenie, wyłączenie, otwarcie - przekazanie informacji do CSP nadrzędnej - przekazanie głosowe alarmu pożarowego do ochrony w celu dalszego alarmowania - głosowego).
2. Alarmowanie przy zadziałaniu detektora dymu autonomicznej czujki - alarmowanie głosowe, powiadomienie ochrony, wciśnięcie ROP-a w strefach wyposażonych w SSP
3. Zadziałanie po wciśnięciu przycisku oddymiania na klatce schodowej K1 lub K2 lub K3
4. Zadziałanie po wciśnięciu ROP-a lub przycisku oddymiania.
5. Zadziałanie oświetlenia po odłączeniu zasilania.
6. Odłączenie tylko po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego lub ordynatora oddziału po wyraźnej prośbie dowódcy akcji.
7. Przekazanie informacji do CSP o odcięciu gazu - weryfikacja zagrożenia przez obsługę - stwierdzenie zagrożenia rozpoczęcie alarmowania - brak załączenia sygnalizacji optyczno - akustycznej do czasu potwierdzenia zagrożenia.
8. Występowanie zgodnie z opisem poszczególnych PWP - załączenie się oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
9. Występowanie po wciśnięciu ROP-a lub RPO, zadziałanie z czujki po wykryciu zagrożenia w pomieszczeniu w którym występuje przedmiotowe okno ppoż. lub drzwi.
10. Brak występowania
11. Alarmowanie jednostrefowe
12. Zadziałanie gaszenia - alarmowanie tylko pracownik portierni - przekazanie alarmowania telefoniczne/ustne w celu zaalarmowania osób przebywających w budynku C
- 1. Blokada działania

[illegible]

	Winda kuchenna	Winda osobowa/zapilana	Stole samoczynne urzadzenia gasnicze	KD	Urzadzenia specjalizacyjno - oddniajace doplyw gazu	Przedwypozarowy wylacznik pradu
zadzalenie - zjazd na poziom 0 - zamkniecie drzwi proz. do windy		zadzalenie - zjazd na parter i otwarcie drzwi; pozostawiajac je w pozycji otwartej	zadzalenie	poziwienie KD w wyniku wykrycia pozaru przez SSP	zamkniecie	zadzalenie
Strefa pozarowa nr Aa01, Aa02, Aa04, Aa05 (zasieg od przyziemie do IV pietra)		Klatka schodowa K2	Kladka schodowa K3	Serwerownia (budynek C)	Strefa pozarowa nr Ab 01	PWP-1A i PWP-1B - Wylaczenie obwodow zasilania rozdzielni glownych oraz blokada pracy agregatow pradotworczych
						PWP-2A i PWP-2B - Blokada pracy zasilaczy UPS obslugujacych lokalne sieci komputerowe oraz instalacje w pomieszczeniach medycznych
						PWP-3A - Blokada pracy platform wystepujacych w klatce „K2” – UPS zlokalizowany w kondygnacji piwnicznej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni. Platformy zasilane awaryjne z UPS za pomoca zespolu kablowego E 90 (strefa pozarowa „Ba 02”).
	1	1	1			
	1	1	1			
	1	1	1			
	1	1	1			
	1	1	1			
	1	1	1			
	1	1	1			
12						
12						