


część objęta opracowaniem

 powierzchnia grzejnika podłogowego

projektant :	inż. Krzysztof Walkowiak	branża	instalacje sanitarne	nr upraw.	1753 / 94 /Lo	podpis
projektant :						
asystent :						
	mgr inż. Piotr Małecki					

ozn.	funkcja	potrzebna moc cieplna [W]	temperatura [°C]
0.1	wiatrolap	220	16
0.2	szatnia	830	20
0.3	sala przedszkolna	2340	20
0.4	sala przedszkolna	1390	20
0.5	kuchnia	650	20
0.6	łazienka	520	24
0.7	schowek porządkowy	60	16
0.8	wc dla personelu	210	20
Razem oddział przedszkolny :		6 220	
Świetlica wiejska :		12 200	
Razem cały budynek :		18 420	