

Łomża, dn. 09.11.2023 r.

WIR.271.2.18.2.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.18.2023 pn.: „**Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży**”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie lub przesłanie dodatkowej dokumentacji do wyceny poniższych elementów:

- ścianki działowe HPL na kabiny prysznicowe – brak wymiarów zabudowy,
- zabudowy grzejników – brak wymiarów i wzorów zabudów,

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zabudowy kabin ustępowych należy wykonać z płyty HPL o min. grubości 10 mm, kolor należy ustalić z użytkownikiem. Płyty łączone profilami z aluminium anodowanego. Łączenie ścianki do ściany za pomocą w/w profilu, przemyki drzwi z tego samego materiału. Nóżki z aluminium malowanego proszkowo na kolor wybrany przez użytkownika. Wymiary kabiny: min. 115x115x202cm (szer x głęb x wys). Prześwit dolny między posadzką a płytą 15cm. Drzwi o wym. 80x110 cm (Przykładowe zdjęcie w załączniku).

Zabudowę grzejników należy wykonać z płyty MDF, kolor uzgodnić z użytkownikiem. Wysokość zabudowy 90 cm, szerokość zgodna z szerokością okien opisaną w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza zabudowy montowane do grzejników lub do ścian, wtedy do szerokości okien należy dodać po 5 cm z każdej strony wraz z okuciami systemowymi mocowanymi do ścian. (Przykładowy wzór w załączeniu).

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Stypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA