

Człuchów, dnia 25.01.2022 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź.zm.) udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 25.01.2022 roku.

1. Symbol O4 podano wymiar 1200x2200. Graniczny wymiar szerokości dla okna 1-skrzydłowego z PCV to 1100mm (sugerujemy 1050mm). Sugerujemy zmianę szerokości na wymiar mniejszy, maksymalnie 1100mm, lub zwiększenie szerokości i zmianę na okno 2-skrzydłowe ze słupkiem ruchomym.
2. Czy okno O2 ma mieć niski próg aluminiowy, czy pełen profil ościeżnicy na całym obwodzie?

Odpowiedzi:

1. Okno o symbolu O4 oraz wymiary pozostałej stolarki zgodnie ze zestawieniem stolarki okiennej.
2. Okno o symbolu O2 o pełnym profil ościeżnicy na całym obwodzie.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>

WZROWNIK REFERENCI
Bożena Lipska
Bożena Lipska