


UPS



Numer obwodu	1	2	3	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Nazwa odbiorcy	Zasilanie z niezawodnego porządkowego	Symulacja		Otwarcie	Główny	Rezerwa	Rezerwa	WENTYLACJA	WENTYLACJA	Klimatyzacja	Klimatyzacja	Rezerwa	Zasilanie UPS
Moc zasilobowa [kW]	11,9	--	--	0,8	1,5	--	--	1,07	1,07	3,1	3,1	--	0,8kW
Typ przewodu	YCY70	--	LGY	YDY70	YDY70	--	--	YDY70	YDY70	YDY70	YDY70	--	HD70N-F
Przekr[mm²]	5x6	--	1,5	3x1,5	3x2,5	--	--	3x2,5	3x2,5	3x10	3x10	--	3x4

S=800M

200	201	202	203	204	205	206
Zasilanie z UPS	Łączni	Zam. Prąd	Zasilanie	Spręż. no	Spręż. no	Zasilanie
0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
HD70N-F	YDY70	YDY70	YDY70	YDY70	YDY70	YDY70
3x4	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5