



WĘZŁ ROZDZIAŁU WODY BYTOWEJ



1.	Zawór kołnierzowy; odcinający; grzybkowy - DN100
4.	Filtr siatkowy; kołnierzowy - DN100
7.	Zawór antyskażeniowy typ BA; kołnierzowy - DN100
8.	Zawór antyskażeniowy typ EA; kołnierzowy - DN100
21.	Manometr tarczowy - DN15
31.	Zawór gwintowany odcinający do wody - DN15

WĘZŁ ROZDZIAŁU WODY POŻAROWEJ



obiekt	Hydroforownia w budynku Collegium Altum		
lokalizacja	ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-875 Poznań		
inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
projektant	mgr inż. Jakub Makowski upr.WKP/0148/POOS/10		
sprawdzający	mgr inż. Zenon Makowski upr.260/85/Pw		
opracował	mgr inż. Damian Rzeszotarski		
branża	SANITARNA	etap	PROJEKT TECHNICZNY
skala	1:15	data	10.2024
treść rys.	Zestaw armatury rozdziału - instalacja wody bytowej i przeciwpożarowej - widok z boku		
nr. rys.	PT-IS-W-12		00