

Poznań, dnia 24.01.2022r.

RDZP-2003- 22 /22

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) pn.:
„Wykonanie przebudowy korytarza na I piętrze budynku głównego od strony południowej”
o nr RDZP-2003-22/21/ZP

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie: W SWZ Zamawiający określił, że zastosowane płytki na podłogę muszą posiadać grubość 12 mm. Z informacji jakie uzyskaliśmy od hurtowni zajmującymi się handlem płytami wynika, że u wszystkich polskich producentów jakich mają w ofercie to żaden nie ma formatu 120 x 60 (cm) grubego na 12 mm. Maksymalna grubość to 10 mm. Prosimy o Państwa stanowisko.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek gresowych 1200x600 mm rektyfikowanych I kasy o gr 10 mm.

Z poważaniem


REKTOR
prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

Sporządziła:
Anna Staniewska

