



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 854 000,00 zł

Świnoujście, 14.11.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia

TS-PM/438/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup materiałów hydraulicznych wraz z dostawą**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań i odpowiedzi:

Pozycja 4 - drążek do zasuw fi 32 - jaka długość ?

Pozycja nr 4.

Drażek teleskopowy długość 1-1,35 m.

Pozycja 6 - drążek do zasuw fi 40 - jaka długość ?

Pozycja nr 6.

Drażek teleskopowy długość 1-1,35 m.

Pozycja 8 - drążek do zasuw fi 50 - jaka długość ?

Pozycja nr 8.

Drażek teleskopowy długość 1-1,35 m.

Pozycja 16 - skrzynka do zasuw - jakie wykonanie ? (materiał)

Pozycja nr 16.

Korpus z tworzywa sztucznego PEHD, pokrywa z żeliwa szarego, malowana na czarno, trzpień ze stali, pokrywa z oznaczeniem „W”.

Pozycja 17 - studnia wodomierzowa DANWELL - jakie wymiary ?

Pozycja nr 17.

Średnica wewnętrzna studzienki

500mm

Wysokość korpusu studzienki

700 mm

Całkowita wysokość razem z płaszczem dolnym i pokrywą

1 150 mm

Materiał

polietylen i polipropylen

Materiał izolacyjny

spieniony polistyren

Kolor zewnętrznej części korpusu studzienki

czarny

Kolor wewnętrznej części korpusu studzienki

niebieski

Kolor płaszcza dolnego.

niebieski

Pozycja 58 - drążek do zasuw fi 100-150 - jaka długość ?

Pozycja nr 58.

Drażek teleskopowy 1,35 – 1,80m



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 854 000,00 zł

Pozycja 64 - hydrant p.poż nadziemny fi 80 - proszę o bardziej szczegółowy opis

Pozycja nr 64.

Dostawa hydrantów zgodnie ze specyfikacją. RD 1,0 (głębokość zabudowy)

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz

