

ZP.240.37.2022

Poznań, dnia 05 lipca 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. Wymiana poszycia dachowego nad zapleczem infrastrukturalnym hali sportowej „C” zlokalizowanej przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu, w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy zakres zadania obejmuje wymianę wentylatorów dachowych zainstalowanych na dachu remontowanego budynku?

Odpowiedź: Tak. Zakres zadania obejmuje wymianę wentylatorów dachowych zainstalowanych na dachu remontowanego budynku

2. Czy Zamawiający może potwierdzić dane techniczne oraz warunki pracy wentylatorów dachowych?

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedkłada dokumentację graficzną.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Łukasz Miadziołko

Dyrektor

Sprawę prowadzi:

Filip Waligóra, ZP

tel. 61 835 79 07