



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.05.2024.JB

Somonino, dnia 25.03.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie:

Poproszę o informację na temat umiejscowienia kotłowni i jej wyposażenia pod kątem montażu 9 grzejników na poddaszu, czy nie zajdzie potrzebna rozbudowy kotłowni?

Odpowiedź:

Zaprojektowane grzejniki należy zasilić z istniejącego pionu w piwnicy. Ciepło do budynku dostarczane jest i będzie za pomocą węzła z instalacji znajdującej się w oddzielnym budynku szkoły.

2. Pytanie:

Proszę o udostępnienie pliku wygenerowanego przez program Norma w formie pdf lub ath. - nie skanu. Niestety skanu nie da wczytać się do programu.

Odpowiedź:

W załączeniu zostaje udostępniony plik przedmiaru wygenerowany z programu w formie pdf, a nie jego skan.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski

Załączniki:

- 1) Przedmiar Borcz.pdf