



Gmina Kowala  
ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępcina  
Tel. Fax. (48) 610-17-60, [www.kowala.pl](http://www.kowala.pl). E-mail: [kowala@kowala.pl](mailto:kowala@kowala.pl)

ZPK.271.8.2021

Kowala-Stępcina, dnia 22.09.2021r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania „Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala”

Sprawa znak: ZPK.271.8.2021.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-52e99643-0a3f-11ec-b885-f28f91688073

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Pytanie:

Na rzutach elewacji oraz na placu jest figurka Św. Floriana oraz napis OSP, jednakże w przedmiarze jest brak informacji, czy figurka oraz napis mają zostać wycenione ?

Jeżeli tak prosimy o podanie opisu z czego mają być wykonane oraz wymiary.

Odpowiedź na pytanie:

Należy wykonać i wycenić postument pod pomnik betonowy o wymiarach 0,6m x 0,6m x 2,6m wysokości, zagłębiony 1m poniżej terenu, zbrojony drut fi 12 w ilości około 40kg oraz fi 8 w ilości około 12 kg. Część wystająca powyżej terenu obudowana płytą granitową w ilości około 3m<sup>2</sup>.

Pytanie:

Proszę o podanie ilość w przedmiarze elektrycznym rozdział 2 pkt 23

Odpowiedź na pytanie:

30mb

Pytanie:

Prosimy o załączenie schematu rozdzielni oraz sprawdzenie w przedmiarze robót elektrycznych ilości lamp tj poz. 33.

Odpowiedź na pytanie:

Poz.33 – 15 szt

Poz.36 – 20 szt /w przedmiarze jest 16szt/ poprawić

Poz.56 – 100 prób /jest 460 w przedmiarze/ poprawić

Poz.58 – 28 prób /jest 80 w przedmiarze/ poprawić

Schemat rozdzielni został opublikowany.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa