



LEGENDA:

- przewód głośnikowy PGY-p 2x2.5mm
- 50x50mm — przewody/kable prowadzone w korytkach kablowych
- - puszka pośrednicząca

UWAGI:

1. Puszki montować na wysokości ok. 2,30m.
2. W każdej z puszek pozostawić zapas przewodu umożliwiający swobodne podpięcie głośnika.

 <small>ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIĘCIM UL. CHEMIKÓW 1B TEL. 518 948 155. HTTP://ARCHIKS.COM EMAIL: BIURO@ARCHIKS.COM</small>							
INWESTOR:							
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków							
INWESTYCJA:							
Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych, murem oporowym dz. nr 724/44, 724/46, 724/47 ul. Powstawania Styczniowego, 32-020 Wieliczka jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1 obręb: nr 0001, Wieliczka 1							
PROJEKTANT:				UPRAWNIENIA DO PRACY W SPECJALN. ELEKTR.		NR: MAP/0349/PW0E/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:							PODPIS:
OPRACOWAŁ:							PODPIS:
Mateusz Dymitrowicz							
SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:	BRANŻA:	NR:	NR STR.
1:100	A3	PW	MD	15.09.2020	E	E11	
TYTUŁ RYSUNKU:							
Rzut parteru-Instalacja głośnikowa							