Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

dz nr 276	dz nr 272	dz nr 384	dz nr 446/6



P.p.=94,00

Studnia / punkt	Zagłębienie	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Hektometr
144	Ho=1,71	107,00	105,29	0
145	Ho=1,57	106,20	104,63	22,00
146	Ho=1,69	105,70	104,01	42,80
147	Ho=2,13	105,90	103,77	90,60
E1 wA25, gł.osi=1,42 m				11,25 (1)
148	Ho=2,38	106,00	103,62	21,50
E2 1t, gł.osi=0,80 m; E3 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m				35,50
149	Ho=1,70	104,86	103,16	59,90
150	Ho=1,67	104,45	102,78	91,90
151	Ho=1,88	104,56	102,68	11,90 (2)
152	Ho=2,24	104,82	102,58	31,30
153	Ho=2,56	105,05	102,49	49,10
154	Ho=1,72	103,39	101,67	79,60
				93,30 (3)
155	Hog=1,70; Hod=3,23; dh=1,53	100,91	99,21 / 97,68	18,60
E4 1t, gł.osi=0,80 m; E5 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m				27,00
		[illegible]		45,35
		99,90		
126	Ho=3,03	100,45	97,42	71,40

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość
144–145	22,00	i=30,0‰, L=42,80
145–146	20,80	
146–147	47,80	i=5,0‰, L=78,70
147–148	30,90	
148–149	38,40	i=12,0‰, L=70,40
149–150	32,00	
150–151	20,00	i=5,0‰, L=57,20
151–152	19,40	
152–153	17,80	
153–154	30,50	i=27,0‰, L=30,50
154–155	39,00	i=63,0‰, L=39,00
155–126	52,80	i=5,0‰, L=52,80

Proj. średnica nominalna, materiał: DN200, PCV

Legenda:

- (A1) numer studni
- (P1) tłocznia ścieków
- (SR1) studnia rozprężna

- Ho=1.70 zagłębienie dna projektowanego kanału
- Hog=2.01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
- Hod=3.60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
- dh=1.59 kaskada (różnica Hod−Hog)
- E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

- L z lewej strony
- P z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu. (np. E2 eNA, gł.osi=0,80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83
EcoTech technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku	Profil kanalizacji grawitacyjnej. Zlewnia P9. Odcinek I44-I26
Obiekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)
Adres	Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo
Skala	1:100/1000
Branża	Sanitarna
Inwestor	Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo
Data	29.11.2013
Projektował:	Marcin Kaczmarek
Uprawnienia	POM/0206/POOS/08
Podpis	
Nr rysunku	WS75
Opracował:	Anna Kaszubowska
Podpis	
Sprawdził:	Adam Spisak
Uprawnienia	POM/0042/POOS/11
Podpis	