

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04

nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr tel. (32) 295 72 09

nr tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

ZARZĄD SPÓŁKI

STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

54 254 100,00 zł

Czeladź, dnia 06.11.2024r.

Szacunek wartości dostawy
dot. „Dostawa wraz z montażem kłapy burzowej”

Zapraszamy Państwa do wykonania wyceny szacunkowej obejmującej **dostawę wraz z montażem kłapy burzowej na terenie Miasta Czeladź**. Zamawiający przewiduje montaż kłapy burzowej DN1200 przy ulicy Dehnelów – most.

Wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką, zapewniając prawidłowe ich wykonanie, w tym m. in. przy montażu kłapy, kotwieniu do ściany przyczołka. Podczas montażu kłap należy przestrzegać wszelkie zasady BHP.

Powierzchnię, do której będzie kotwiona kłapa powinna zostać odtworzona z pełną obróbką murarską. Cały przyczołek winien zostać wykonany nowy od podstaw. Przed montażem kłapy należy sprawdzić centryczne ustawienie kłapy względem kanału. Dodatkowo należy wypełnić masą uszczelniającą szczelinę pomiędzy kołnierzem, a ścianą przyczołka.

Zamawiający wymaga by zamknięcie kłapy wykonane było z płyty PE-HD, króciec wlotowy wraz z zawiasami łączącymi go z zamknięciem, uszczelnienie gumowe, króćce wszystkich kłap mogą być wykonane jako kołnierzowe, z końcem bosym lub mufą.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na kłapy i 12 miesięcy na montaż.

Cechy zaproponowanego przedmiotu zamówienia, (muszą zostać spełnione) zgodnie z powyższą specyfikacją.

Podczas tworzenia oferty szacunkowej należy przewidzieć koszty transportu oraz montażu do wskazanego miejsca na terenie Miasta Czeladź. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji w terenie z udziałem pracowników Zamawiającego.

Kod CPV: 42418300-2

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04
nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

[NR ALARMOWY 994](tel:322957209)

nr tel. (32) 295 72 09
nr tel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZĄD SPÓŁKI

STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

54 254 100,00 zł

W ofercie szacunkowej prosimy o wskazanie terminu realizacji (dostawy), terminu związania ofertą, czasu trwania gwarancji.

Stan obecny przedstawia poniższa fotografia.



Poglądowe rozwiązanie, które zamawiający oczekuje przy kalkulowaniu oferty szacunkowej.

