

Piaski, dnia 25.10.2024r.

IZP.271.08.2024

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na zabytkowym budynku pastorówki w Piaskach**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024r., poz. 1320, zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: W kosztorysie jest zaproponowana wełna o współ. 0,30, ta wełna jest bardzo droga. Czy można ją zastąpić współ. 0,32, jest dużo tańsza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku lambda 0,032 W/mK

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Składanie ofert do dnia 30.10.2024r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 30.10.2024r., o godz. 9:30.**

Wójt Gminy Piaski

/ - / Dariusz Naskręt

Otrzymują:
-adresat
-a/a