

Płock, dnia 20.04.2022 roku

MZD-NZ.391.4.2022.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 2

W związku z powyższym postępowaniem przetargowym składamy zapytania dotyczące robót drogowych:

- Prosimy o uszczegółowienie danych dotyczących rodzaju kostki granitowej przeznaczonej do zastosowania na nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej oraz zjazdów - czy kostka ma być płomieniowana, czy też ma być o nieregularnym kształcie.
- Prosimy również o podanie rodzaju krawężnika, gdyż w przedmiarze występuje krawężnik betonowy, natomiast w projekcie krawężnik granitowy w dwóch różnych wysokościach.

Odpowiedź na zapytanie 2

1. Przewidywana w projekcie kostka to kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana.
2. Należy przyjąć krawężnik z projektu. Przekazany przedmiar jest tylko poglądowy.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ - a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielka 24- 3640138.