

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień do wartości mniejszej niż 130 000 zł zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: **dostawy sukcesywne:**

- zaworów kulowych przelotowych GW/GW,
- zaworów ocynkowanych grzybkowych,
- zaworów kulowych czerpalnych,
- zaworów kulowych przelotowych GW/GZ,
- złączy typu GEBO,

w okresie 18 miesięcy, bądź do czasu zrealizowania wartości umowy lecz nie dłużej niż 24 miesiące, wg ilości i w asortymencie podanym w tabeli formularza ofertowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ilościach wyszczególnionych w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1):

1) Zawory kulowe przelotowe (poz. 1 do 9 formularza ofertowego):

- ciśnienie nominalne nie mniej niż 2,5 MPa ,
- obustronny gwint wewnętrzny,
- dźwignia zaworu stalowa lub aluminiowa,
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu - powierzchnia zaworu niklowana.

Zawory wyszczególnione w tabeli formularza ofertowego muszą być wykonane przez jednego producenta.

2) Zawory ocynkowane grzybkowe (poz. 10 do 15 formularza ofertowego):

- maksymalna temperatura pracy 40°C,
- maksymalne ciśnienie pracy 10 bar,
- ocynkowany korpus wykonany z żeliwa ciągliwego EN-GJMB-300-6 z obustronnym gwintem wewnętrznym,
- nakrętka wraz z dociskiem, trzpieniem, osłoną trzpienia i dławicą wykonane z mosiądzu HPb59-3
- uszczelka grzybka i podkładka dławicy wykonane z gumy NBR,
- śruba mocująca pokrętło wykonana z stali nierdzewnej 304,
- podkładka śruby mocującej pokrętło wykonana ze stali ocynkowanej Q235, płytka znamionowa z aluminium,
- pokrętło wykonane ze stali Q235.

Zawory wyszczególnione w tabeli formularza ofertowego muszą być wykonane przez jednego producenta.

3) Zawory kulowe czerpalne ze złączką na wąż (poz. 16 do 18 formularza ofertowego):

- ciśnienie nominalne nie mniej niż 2,5 MPa ,
- dźwignia zaworu stalowa lub aluminiowa,
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu - powierzchnia zaworu niklowana,
- złączka na wąż wykonana z metalu, niklowana,

Zawory wyszczególnione w tabeli formularza ofertowego muszą być wykonane przez jednego producenta.

4) Zawory kulowe przelotowe nakrętno-wkrętne (NW) (poz. 19 do 24 formularza ofertowego):

- ciśnienie nominalne nie mniej niż 2,5 MPa ,
- gwint wewnętrzny i zewnętrzny,
- dźwignia zaworu stalowa lub aluminiowa,

– korpus zaworu wykonany z mosiądzu - powierzchnia zaworu niklowana,
Zawory wyszczególnione w tabeli formularza ofertowego muszą być wykonane przez jednego producenta.

5) Uniwersalne złączki typu GEBO z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym do łączenia rur stalowych i PE (poz. 25 do 38 formularza ofertowego):

- ciśnienie nominalne nie mniej niż 1,0 MPa ,
- korpus i nakrętka wykonane z żeliwa ciągliwego EN-GSJ-400-15 ocynkowanego,
- pierścienie dociskowe i zaciskowe wykonane ze stali ocynkowanej,
- pierścień uszczelniający z gumy NBR,

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne **w okresie 18 miesięcy** od podpisania umowy lub do czasu realizacji wartości umownej lecz nie dłużej niż **24 miesiące**.
Czas realizacji zamówienia: dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie umownym w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie **do 5 dni**, od otrzymania pisemnego zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert – cena – waga 100%.

5. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach postępowania: Tomasz Kuliziak –
tel.: 89 5327936; e-mail: kuliziakt@pwik.olsztyn.pl

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonymi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO drukami wzorów, które są jego integralną częścią, w postaci elektronicznej.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy;
- 3) Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć:
 - formularz ofertowy,
 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, KRS,
 - karty katalogowe oferowanych wyrobów,
 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy.
- 4) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania:

- 1) był fabrycznie nowy ,
- 2) był wykonany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami,
- 3) posiadał aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.
- 4) spełniał warunki gwarancji podane w § 10 projektu umowy (załącznik nr 2).

8. TERMIN składania ofert – 14.08.2024 r. do godz. 12⁰⁰

9. Załączniki do Zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- 2) Wzór umowy (załącznik nr 2)
- 3) Oświadczenie (załącznik nr 3).

Sporządził : Tomasz Kuliziak

data 09.08.2024

STARSZY INSPEKTOR
ds. ZAPYTANIA
Tomasz Kuliziak
(KIEROWNIK DZIAŁU REALIZUJĄCEGO)