

Wolbrom, 14.06.2023

AD PROJEKT ADAM LAL
ul. Batalionów Chłopskich 22
30-394 Kraków

Nr pisma: EC/AH/102/2023

Dotyczy: Informacji o parametrach czynnika grzewczego

Szanowni Panie,

W odpowiedzi na otrzymane pismo nr AD/08/06/2021 z dnia 02.06.2023r., w sprawie przebudowy węzła cieplnego w obiekcie naszego Odbiorcy energii cieplnej informujemy, że węzeł cieplny, wraz z urządzeniami i opomiarowaniem pozostaje własnością Odbiorcy.

Granicę własności stanowią zawory odcinające nośnik ciepła na wejściu do węzła cieplnego zabudowane na rurociągach zasilania i powrotu.

Parametry sieciowe:

- dla okresu zimowego – ciśnienie zasilania 0,58 Mpa, powrotu 0,2 Mpa;
- temperatura 110 / 80 ° C ;
- dla okresu letniego - ciśnienie zasilania 0,49 Mpa, powrotu 0,15 Mpa;
- temperatura 70/50 ° C

Instalację odbiorczą (wewnętrzną) należy projektować, bez możliwości uzupełniania zładu wodą sieciową.

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych

Marcin Dobieś