

Częstochowa, dnia 03.06.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu**

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na budowę rozdzielni 15kV oraz linii kablowej 15kV w celu zasilania elektroenergetycznego studni S-49 Ujęcia Wody Olsztyn w miejscowości Olsztyn, zlokalizowanej na działce nr 2040/4 (nr sprawy TI.261.21.2020)

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu SIWZ str. 2 pkt. 6.3, oraz zapis w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy) §9, pkt. 3 które brzmią: "Wykonawca zobowiązany jest wykonywać naprawy gwarancyjne w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Wykonawcy zaistnienia uszkodzenia" na zapis: "Wykonawca zobowiązany jest na reakcję w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Wykonawcy zaistnienia uszkodzenia i usunięcie awarii w przeciągu następujących 48 godzin".

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis SIWZ str. 2 pkt 6.3 oraz zapis w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 9, pkt. 3 które otrzymują brzmienie:

- Wykonawca zobowiązany jest na reakcję niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Wykonawcy zaistnienia uszkodzenia i usunięcie awarii w przeciągu następujących 48 godzin.

Pytanie 2

Po wykonanej wizji lokalnej zwracamy uwagę że należy przyjąć dodatkowe 20 metrów kabla SN (na każdą żyłę) na potrzeby wykonania zapasów w kanale kablowym przy podejściu do nowej rozdzielnicy oraz przy projektowanych mufach zgodnie z technologią wykonania. Pozwoli to również wykonać mufy w terenie łatwo dostępnym - poza asfaltem (na działce Inwestora).

Odpowiedź

Wykonanie muf kablowych, ułożenie kabla, zarobienie głowic kablowych itp musi być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem stosownych zapasów Wykonawca musi uwzględnić powyższe w cenie oferty.

Z upoważnienia Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Kierownik Działu Inwestycji 1

Marek Jończyk