

Toruń, dnia 30 maja 2023 r.

Sygn. sprawy: FZ.38.80.2023.TK

Sygn. Pisma:L.dz.145. 2023.TK

## Platforma Zakupowa Open Nexus

**Dotyczy:** postępowanie pod nazwą: Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przez okres 12 miesięcy w 2022 -2023 roku do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

### I.

#### Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu częściowym postępowania.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 17 pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zwanego dalej Regulaminem informuje, iż na podstawie § 6 ust 12 pkt. 2) odrzucił oferty częściowe firm:

- **Spedbud Roman Falkowski, Ireneusz Wojciechowski Sp. J, 88-100 Inowrocław ul. Orłowska 82,**
- **RUREX WAVIN SP. Z O.O. (Oddział Bydgoszcz), ul. Bodycha 8 A, 05 – 816 OPACZ,**

1. W części Zał. 1 E ( odlewy żeliwne), obie oferty nie spełniają wymogów postawionych w SWZ. Na podstawie załączonych kart katalogowych produktu treść ofert nie odpowiada treści SWZ.

#### Uzasadnienie faktyczne.

- 1) Zamawiający w zał. nr 1 E SWZ w pkt. 4 tabeli wymagał, aby wpusty uliczne posiadały stałą wkładkę tłumiącą w korpusie. Produkty zaoferowane przez Wykonawców nie posiadają wymaganej wkładki tłumiącej zamontowanej w korpusie.
- 2) Zamawiający w zał. nr 1 E SWZ w pkt. 5 i 6 tabeli wymagał, aby włazy żeliwne posiadały stałą wkładkę tłumiącą w korpusie. Produkty zaoferowane przez Wykonawców nie posiadają wymaganej wkładki tłumiącej zamontowanej w korpusie.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie § 6 ust 18 pkt. 1) Regulaminu (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) unieważnił postępowanie w części zał. 1 E – Dostawa odlewów żeliwnych kanalizacyjnych i wodociągowych.

### II.

#### Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 12 pkt. 2) Regulaminu odrzucił ofertę częściową firmy:

- **Spedbud Roman Falkowski, Ireneusz Wojciechowski Sp. J, 88-100 Inowrocław ul. Orłowska 82**

1. W części Zał. 1 B ( zasuw), oferta nie spełnia wymogów postawionych w SWZ (nie odpowiada treści SWZ).

## Uzasadnienie faktyczne.

- 1) Zamawiający w zał. nr 1 B SWZ w tiret 9 wymagał, aby w uszczelnieniu trzpienia zastosowano uszczelkę wargową (dolną). Zasuwa wskazana przez Wykonawcę nie posiada wymaganej „uszczelki wargowej (dolnej)”.
  - 2) Zamawiający w zał. nr 1 B SWZ w tiret 7 wymagał, aby nakrętka zawieszenia klina była wyk. z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuwy eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej – niewymienna. Wykonawca we wskazanej zasuwie zastosował nakrętka klina wymienną z mosiądzu prasowanego włożoną w kieszeń klina.
2. W części Zał. 1 D SWZ (nawiertki), oferta nie spełnia wymogów postawionych w SWZ (nie odpowiada treści SWZ).

## Uzasadnienie faktyczne.

- 1) Zamawiający w zał. nr 1 D pkt.7 SWZ wymagał, aby w uszczelnieniu trzpienia zastosowano uszczelkę wargową (dolną). Nawiertka NWZ wskazana przez Wykonawcę nie posiada wymaganej w zasuwie nawiertki „uszczelki wargowej (dolnej)”.
- 2) Zamawiający w zał. nr 1 D, pkt.5 SWZ wymagał, aby nakrętka zawieszenia klina była wykonana z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuwy eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej – niewymienna. Wykonawca we wskazanej nawiertce NWZ zastosował nakrętka klina wymienną z mosiądzu prasowanego włożoną w kieszeń klina.

## III.

### Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 17 pkt. 1) Regulaminu informuje, iż w postępowaniu jw. wybrane zostały oferty firm:

1. W części zał. 1A – łączniki uniwersalne.

**Aliaxis Poland Sp. z o.o. ul. ENERGETYCZNA 5 56-400 OLEŚNICA**

Zał. 1A – łączna wartość netto – 67 769,62 zł.

2. W części zał. 1 C 1 – hydranty nadziemne DN 100,

**RUREX WAVIN SP. Z O.O. (Oddział Bydgoszcz) ul. BODYCHA 8A 05 – 816 OPACZ,**

Zał. 1C 1 – łączna wartość netto – 12 483,00 zł.

3. W części zał. 1 B- zasuwy, 1 C – hydranty DN 80, 1 D – nawiertaki, I – obudowy teleskopowe,

**AKWA SP. Z O.O. ul. SŁONECZNA 36 62 – 200 GNIEZNO**

Zał. 1B – łączna wartość netto – 48 559,00 zł.

Zał. 1 C – łączna wartość netto – 183 620,00

Zał. 1D – łączna wartość netto – 153 304,00 zł.

Zał. 1I – łączna wartość netto – 21 652,00 zł.

➤ **Razem łączna wartość - 407 135,00 netto.**

4. W części zał.1 G- kształtki wodociągowe żeliwne, 1 H- łączniki RK, RR uniwersalne do rur PCV-PE.

**"SPEDBUD" ROMAN FALKOWSKI, IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI SP.J , 88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 82**

Zał. 1 G- kształtki – łączna wartość netto – 58 650,00 zł.

Zał. 1 H – łączniki – łączna wartość – 14 272,00,00 zł.

➤ **Razem łączna wartość - 72 922,00 netto.**

5. W części zał. 1 J- kompensatory,

**Przedsiębiorstwo DYGA** ul. Kopernika 41 A 87-720 CIECHOCINEK.  
Zał. 1J – łączna wartość netto – 4 235,70 zł.

6. W części zał. 1F- doszczelniacze złącz kielichowych  
**CETEL SERWIS** ul. Komornicka 16 62-052 GŁÓCHOWO  
Zał. 1 F – łączna wartość netto - 15 447,10 zł. netto.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
Zgodnie z § 9 Regulaminu Wykonawcom przysługuje sprzeciw.

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji  
Waldemar Daraż

Prezes  
Władysław Majewski

