


- - inst. wody lodowej - zasilanie
- - - - inst. wody lodowej - powrót
- WL1 - inst. wody lodowej - pion

1. Instalacje wody lodowej prowadzonej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych PP stabi PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, malowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.
2. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
3. Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu podwieszanego, bruzdach ściennych.



Inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego			
Adres	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
Obiekt	Pracownia Tomografii i USG			
Adres geod.	Obręb Karłowice AM-16, dz. nr 6/50, 6/52			
Temat projektu	Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
Temat rysunku	RZUT - INSTALACJA WODY LODOWEJ.			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Inst. sanitarne:	mgr inż. Ewa Starczewska	07.2018	115/02/DUW	<i>Ek</i>
Sprawdził:	mgr inż. Marek Rachuba	07.2018	244/DOŚ/06	<i>R</i>
Współpraca:	mgr inż. Daniel Cywiński	07.2018	-	<i>Doływ</i>
BOB/18/39	1:100	PW	San.	K-01
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku