


Legenda:

- inst. wody lodowej - zasilanie
- inst. wody lodowej - powrót
- inst. wody lodowej - pion

- Uwaga:
- Instalację wody lodowej prowadzonej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych PP stabi PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.
 - Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
 - Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu podwieszanego, bruzdach ściennych.



biuro obsługi budownictwa

</