

Legenda:

- – instalacja c.o. zasilanie
- – instalacja c.o. powrót
- – instalacja c.t. zasilanie (glikol)
- – instalacja c.t. powrót (glikol)
- – instalacja c.t. zasilanie (woda)
- – instalacja c.t. powrót (woda)
- – grzejnik higieniczny
- 22KV/600 [800 mm] 4,50 – rodzaj grzejnika / wysokość – długość grzejnika – nastawa
- – rozdzielacz
- 6.2 Pokoj +20 °C Φwym: 2604 W – symbol pomieszczenia, wymagana temperatura – wymagane zapotrzebowanie na ciepło

biuro obsługi budownictwa

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
Obiekt	Pracownia Tomografii i USG
Adres geod.	Obręb Karłowice AM-16, dz. nr 6/50, 6/52
Temat projektu	Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Temat rysunku	SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Inst. sanitarne:	mgr inż. Ewa Starczewska	07.2018	115/02/DUW	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Rachuba	07.2018	244/DOś/06	
Współpraca:	mgr inż. Daniel Cywiński	07.2018	-	

BOB/18/39	1:100	PW	San.	CO-02
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku