



Goczałkowice - Zdrój dn. 21.11.2023r.

ZP.382.30.2023.14.AW

ZD/ 3171 /2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na przebudowę zabytkowego pawilonu WRZOS wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju (znak sprawy: ZP.382.30.2023)

Upzejmie informujemy, iż wpłynęło zapytanie do SWZ na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Proszę o wyjaśnienia do zestawienia stolarki:

1. Jaki materiał na drzwi i okna

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna i drzwi drewniane:

- Drzwi wewnętrzne – z drewna sosnowego
- Drzwi zewnętrzne – z drewna twardego np. jesion
- Stolarka okienna – z drewna sosnowego

2. Jakie zamki, zawiasy, klamki, progi i inne wyposażenie

Odpowiedź Zamawiającego:

Klamki, zawiasy i inne wyposażenie należy przyjąć w nawiązaniu do istniejącej stolarki drzwiowej.

3. Jakie okna / jednoramowe, skrzynekowe / i jakie parametry dla okien / Ug, Rw /

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna jednoramowe, dwuszybowe na pewno. Uw = 0,9 – 1,1 W/(m² K), Ug = 0,6 W/(m² K), Rw = 32 [dB]

4. Jakie wzory historycznych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wzory historycznych elementów – nad oknem – jest rysunek, jeśli chodzi elewacje – uzupełnienie w nawiązaniu do istniejącego detalu (informacja zawarta jest w opisie)

5. Jakie szyby / sposób mocowania - na kit /

Odpowiedź Zamawiającego:

Szyby zespolone, tak aby uzyskać założone parametry okien. Sposób mocowania szyby należy ustalić z producentem stolarki, tak aby uzyskać odpowiednią gwarancję i założone parametry stolarki.

6. Grubość profili skrzydło i ościeżnica / profile / - drzwiowych i okiennych



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości-ING-Bank Śląski-S. A.-O/Pszczyna Nr 14-1050 1315 1000 0001 0136 6839



Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość ościeżnicy, skrzydła – 7-8 cm (wzorujemy się na istniejącej stolarce)

9. Dodatkowe wyposażenie

Odpowiedź Zamawiającego:

Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy się żadnego dodatkowego wyposażenia stolarki.

10. Co z grubością murów / czy potrzebna zabudowa /

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość murów pozostaje istniejąca, nie robimy zabudowy.

11. Jakie szyby / sposób mocowania - na kit /

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi wewnętrzne wzorowane są na istniejących drzwiach wewnętrznych.

12. Wzory listew w drzwiach oraz kasetonów / profile / Wskazany byłby projekt wykonawczy zawierający - szkice, rysunki, zdjęcia, opisy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wzorować się na istniejących drzwiach i kasetonach.

Stolarka na etapie realizacji będzie szczegółowo uzgadniana z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
Jarosław Wierzbicki



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S.A.: O/Pszczyna Nr 14-1050 1315 1000 0001 0136 6839

