URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 08.04.2022 r.

ZP.271.8.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn.: Skatepark przy ulicy 22 Stycznie w Przemyślu.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie Nr 1.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne urządzenia, nawierzchnia-płyta betonowa jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający po zrealizowaniu skateparku będzie wymagał weryfikacji obiektu przez niezależną jednostkę, pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 lub równoważną.
Pytanie Nr 2.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark posiadała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji..
Pytanie Nr 3.
Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wykonanie urządzeń według wymiarów i technologii podanych w dokumentacji zapytania ofertowego, oraz przedstawienie certyfikatu zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację PCA po wykonaniu skateparku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający po wybudowaniu obiektu skateparku będzie wymagał przedstawienia na urządzenia, certyfikatów zgodności z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną, wydanych przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Pytanie Nr 4.
Czy jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg dołączenia do oferty certyfikatów na elementy skateparku, a dopuści jednocześnie możliwość przedstawienia innych dokumentów potwierdzających, że elementy skateparku zostaną wykonane zgodnie z normą i wg specyfikacji technicznej dołączonej do zapytania ofertowego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rezygnuje na etapie składania ofert z wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj.: certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie urządzeń skateparku zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną, wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Pytanie Nr 5.
Czy Zamawiający dopuści, aby końcową nawierzchnią jezdną urządzeń skateparku była mata kompozytowa w kolorze ciemnym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ciemny kolor nawierzchni jezdnej urządzeń pod warunkiem dotrzymania pozostałych parametrów przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie Nr 6.

Czy Zamawiający dopuści, aby system wentylacji był wykonany z blachy nierdzewnej o minimalnej grubości 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza system wentylacji urządzeń skateparku z blachy nierdzewnej o minimalnej grubości 2mm.

Pytanie Nr 7.

Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ IX. Termin wykonania zamówienia z „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy" na „(…) w terminie do 220 dni."?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dziale IX Specyfikacji warunków zamówienia, ustalił termin zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten zostaje przez Zamawiającego podtrzymany.

Pytanie Nr 8.

Czy Zamawiający doda zapis do SWZ i będzie wymagał od Wykonawców wykazania doświadczenia w budowie co najmniej 3 skateparków modułowych w ciągu ostatnich 5 lat od terminu składania ofert o wartości co najmniej 150 000, 00 zł brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dodaje do SWZ zapisu o wykazaniu się doświadczeniem w budowie co najmniej 3 skateparków modułowych w przeciągu 5 lat od terminu składania ofert o wartości co najmniej 150 tys. zł brutto.

Pytanie Nr 9.

Czy Zamawiający potwierdza zapis w SWZ rozdział XXXI. Przedmiotowe środki dowodowe i będzie wymagał od wykonawców na etapie składania ofert dołączenia certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z normą PN-EN 14974: 2019-7 skateparki – wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dziale XXXI – Przedmiotowe środki dowodowe, rezygnuje z wymogu złożenia na etapie składania ofert z wymogu złożenia certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające wykonanie urządzeń zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-7 lub równoważną.

Pytanie Nr 10.

Czy Zamawiający zmieni zapis w dokumentacji dot. koloru nawierzchni jezdnej i będzie wymagał wykonania nawierzchni jezdnej skateparku w jasnym kolorze? *Ciemny kolor nawierzchni jezdnej nagrzewa się do wysokich temperatur co obniża komfort użytkowania skateparku, jasny kolor nawierzchni jezdnej zapobiega nagrzewaniu się, poprawia komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym w dziale Konstrukcja elementów, dopuszcza nawierzchnię jezdną w kolorze jasnym.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Marian Piotr Baran

Elektronicznie podpisany przez Marian Piotr Baran
Data: 2022.04.08 13:59:35 +02'00'

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a