

Dział Zamówień Publicznych

Wrocław 24 maja 2023 roku

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.1.18.2023

/strona www./

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu

pt.:

Remont z dostosowaniem istniejącego budynku

DS. „ŚLĘŻAK” należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - częściowo

Etap 2, 3, 4 i 5

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (zachowano oryginalną treść pytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2.1.3 zapisano "Wykonanie obowiązującego oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością", w związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- jakie konkretnie oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać ?
- dla ilu miejsc postojowych należy wykonać oznakowanie ?

ODP. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury:

- w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- znaki pionowe: D-18a wraz z tabliczką T-29;
- znaki poziome: P-24 umieszczony jako uzupełnienie znaku P-18 i P-20.g wraz z oznaczeniem miejsca parkingowego kolorem niebieskim
- oznakowanie należy wykonać dla 3 miejsc postojowych

Pytanie 2 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2.1.5 zapisano "Wykonanie kontrastowego oznakowania dotykowego nawierzchni dojść do miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością wraz z wyznaczeniem ciągu pieszego o szerokości min 1,5 m", w związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- jakie konkretne oznakowanie dotykowe należy wykonać ?
- jaką ilość oznakowania przyjąć do wyceny ?

ODP. Zamawiający rezygnuje z "Wykonania kontrastowego oznakowania dotykowego nawierzchni dojść do miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością wraz z wyznaczeniem ciągu pieszego o szerokości min 1,5 m" w ramach niniejszego zadania.

Pytanie 3 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2.1.6 zapisano „Wykonanie wymaganego oświetlenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością”, w związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- jakie konkretne oświetlenie należy wykonać ?
- jaką ilość oświetlenie przyjąć do wyceny ?

ODP. Zamawiający rezygnuje z „Wykonania wymaganego oświetlenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością”, w ramach niniejszego zadania.

Pytanie 4 Jaki rodzaj klamek do drzwi należy przyjąć do wyceny, czy mają to być klamki z tworzywa sztucznego czy ze stali ?

ODP. Należy zastosować klamki ze stali nierdzewnej.

Pytanie 5 W opisie do Projektu Wykonawczego opisano wykonanie otworów rewizyjnych do istniejących szachtów, w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy wykonanie otworów rewizyjnych wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji ?

ODP. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wykonanie otworów rewizyjnych szachtów nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

- jeśli zabudowa szachtów wchodzi w zakres przetargu to, którą opcję przyjąć do wyceny tzn. czy wycenić należy zabudowę poprzez wstawienie ślusarki rewizyjnej EI30 (drzwi D11) + zabudowa przestrzeni powyżej ślusarki, czy może można zastosować rozwiązanie zamienne w systemie lekkiej zabudowy gk ?

ODP. j.w.

Pytanie 6 Czy w zakres przedmiotowego przetargu wchodzi dostawa oraz montaż nowego zestawu hydroforowego ?

ODP. Zestaw hydroforowy został wymieniony w 2019 r. W załączeniu Dokumentacja techniczno-ruchowa dla istniejącego zestawu hydroforowego. Zakres prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. ewentualne dostosowanie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z pomieszczeniem, w którym się znajduje do wytycznych projektowych i obowiązujących przepisów.

Pytanie 7 Z jakiego materiału wykonane są ściany w miejscach gdzie należy wykonać powiększenie istniejących otworów drzwiowych. W przypadku gdy będzie to np. żelbet niezbędne będzie skalkulowanie wycinania poszczególnych fragmentów za pomocą tarcz diamentowych, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.

ODP. Zgodnie z Opisem Technicznym ściany wewnętrzne wykonane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych, z cegły lub w systemie GK z czego z prefabrykaty stanowią głównie ściany w osiach 2 i 5.

Pytanie 8 W dniu 23.05.2023r. uzupełniona została dokumentacja o plik pn: „Standard_minimum_dla_dostępności_inwestycji_osób z różnymi niepełno sprawnościami” czy zapisy tam istniejące wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu, są to m.in. opisy dotyczące drzwi wewnętrznych, oznaczenia pokoi itp.

Jeśli zapisy z przedmiotowego dokumentu wchodzą w zakres przetargu to proszę o uszczegółowienie, które prace należy wycenić i oraz przekazanie rozwiązań materiałowych w tym zakresie.

ODP. Dokumentacja pn: „Standard_minimum_dla_dostępności_inwestycji_osób_z_różnymi_niepełno_sprawnościami” ma być zrealizowana w zakresie oznaczonym kolorem żółty zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 9 Na rzutach poszczególnych kondygnacji przy zabudowie istniejącego zsypu podano „detal 3” czy nie jest to błąd, gdyż detal 3 dotyczy nadproży, a zabudowa istniejącego zsypu to detal 2:

ODP. Zabudowę istniejącego zsypu należy wykonać wg załączonego rysunku DETAL 2 - ZABUDOWA ISTN. ZSYPU.

- II. Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
- III. W związku z tym, że w SWZ nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 505 oraz art. 513 - 521 ustawy Pzp, Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

Sporządziła: Joanna Chodzińska-Strączak
Specjalista Działu Zamówień Publicznych

Zaakceptował: Jakub Wesołowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych