



# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.: +48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: [prezydent@um.ostroleka.pl](mailto:prezydent@um.ostroleka.pl)

Ostrołęka, dnia 10 maja 2023 roku

WID.7211.7.5.2023

**ROSBUD Sp. z o.o.**  
**ul. Stanisława Moniuszki 3**  
**07-202 Wyszaków**

Dotyczy: uzgodnienia geometrii i konstrukcji dla zadania: „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania z ul. Hallera”.

W odpowiedzi na pisma, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 20.02.2023 r., w sprawie uzgodnienia geometrii i konstrukcji drogi dla etapu I i II zadania „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”, informuję co następuje.

Poniżej przedstawiam uwagi do przedłożonej geometrii i konstrukcji drogi dla przedmiotowego zadania:

I. Uwagi do etapu I:

I. Projektowany zjazd z kostki betonowej połączyć z istniejącym zjazdem do ul. 11 Listopada jako kontynuacja nawierzchni tego zjazdu,


II. Uwagi do etapu II:

1. Na odcinku od ulicy Henryka Dobrzańskiego do skrzyżowania zaprojektować nawierzchnię z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego jako ciąg pieszo-jezdny z zastosowaniem obrzeża na granicy opracowania (istniejących ogrodzeń). Jezdnia na całej szerokości pasa drogowego.

2. Na odcinku od skrzyżowania do ul. 11 Listopada chodnik wynieść ponad jezdnię na wysokość 10cm z zastosowaniem krawężnika zwykłego nie najazdowego.

3. Na przekroju normalnym dla odcinka od skrzyżowania do ul. 11 Listopada brak określenia nawierzchni pobocza utwardzonego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę iż zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg publicznych, na drodze klasy D pobocza projektuje się w całości o nawierzchni gruntowej. Proszę o przeanalizowanie tej kwestii pod kątem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla tej inwestycji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Marcin Wojciech Rogalski  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa