

## Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiot zamówienia:** *Wymiana i montaż dodatkowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku BG przy ul. Tarczyńskiego 1 i 1a oraz w budynku WNŚiP przy ul. Mickiewicza 16 i 18 w Szczecinie.*

### Opis robót:

1. **Demontaż** niesprawnych **opraw oświetlenia ewakuacyjnego** oraz **montaż dodatkowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego** bezpośrednio przy dwufunkcyjnych oprawach wg wykazu w tabeli poniżej:

L.p.	Ciągi komunikacyjne w budynku	Skrócony opis czynności	Ilość szt.	Lokalizacja wg protokołu przeglądu technicznego
1	Biblioteka Główna US przy ul. Tarczyńskiego 1 - piwnica+parter+3 piętra	Montaż opraw LED w miejsce zdemontowanych niesprawnych opraw	10	Nr 1/2020/US/BG1
2	Biblioteka Główna US przy ul. Tarczyńskiego 1a - piwnica+parter+3 piętra	Montaż opraw LED w miejsce zdemontowanych niesprawnych opraw	18	Nr 1/2020/US/BG
3	WNŚiP US przy ul. Mickiewicza 16 – piwnica+parter+4 piętra	Montaż opraw LED przy 2-funkcyjnych oprawach świetlówkowych 4x18W z niesprawnymi modułami awaryjnymi	38	Nr 1/2019/US/WNoZ
4	WNŚiP US przy ul. Mickiewicza 18 – piwnica+parter+4 piętra	Montaż opraw LED w miejsce zdemontowanych niesprawnych opraw	11	Nr 1/2019/US/WNoZ
	<b>Razem:</b>		<b>77</b>	

2. Zamawiający wymaga, aby montowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego były wykonane **w technologii LED z autotestem** o wyglądzie i parametrach równorzędnych lub lepszych od wymienianych, a w przypadku **montowanych dodatkowo** (poz. 3 powyższej tabeli) - oprawy powinny być o **małych gabarytach i o kształcie kwadratu** .
3. Montowane oprawy powinny być fabrycznie nowe oraz powinny posiadać wymagane atesty, deklaracje zgodności i certyfikat CNBOP.
4. Po wykonaniu należy przeprowadzić test czasu pracy opraw i pomiary kontrolne natężenia oświetlenia.

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne „E” do 1 kV (lub wyższe), a osoby nadzorujące zaświadczenie „D” do 1 kV (lub wyższe).
6. Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 07.04.2021 r, godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się przy wejściu do budynku przy ul. Tarczyńskiego 1. Kontakt tel. do kierownika obiektu - 91 444 25 16 (mgr Magdalena Reszka).
7. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **45 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
8. Oferty należy składać **tylko w wersji elektronicznej** za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.