

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2020 r.

L. Dz. JS/ZH/3166/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego”.

Podstawa prawna:

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 – wersja aktu obowiązująca, uwzględniająca kolejne zmiany;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany;
- Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych.

Opis zadania:

Wyżej opisane zadanie, tj. „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego” obejmuje:

- 5 przeglądów kwartalnych (1 przegląd kwartalny w grudniu 2020 r. i cztery przeglądy kwartalne w 2021 r.) dotyczące systemów sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymiania w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w miesiącach: grudzień 2020 r., oraz w 2021 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień;
- 3 przeglądy półroczne (1 przegląd półroczny w grudniu 2020 r. i 2 przeglądy półroczne w 2021 r. dotyczące systemu gaszenia gazem, instalacji tryskaczowej, zalewowej, pianowej, instalacji hydraulicznych w pompowniach w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w miesiącach: grudzień 2020 r. oraz w miesiącach maj lub czerwiec oraz listopad lub grudzień 2021 r.;

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

- c) 2 przeglądy roczne (jeden przegląd roczny w IV kwartale 2020 r i 1 przegląd roczny w IV kwartale 2021 r.) dotyczące pomp diesel, elektrycznych i Jockey w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeglądy powinny odbyć się nie później niż w okresie listopad lub pierwsza połowa grudnia;
- a. Przeglądy dotyczyć mają m.in. wykonania wymaganych testów pracy zestawów pompowych oraz sprawdzenie wydajności pomp.
- d) 5 przeglądów kwartalnych (1 przegląd kwartalny w grudniu 2020 r. i cztery przeglądy kwartalne w 2021 r.) dotyczące systemów sygnalizacji pożaru w obiekcie - Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy, przeprowadzone w miesiącach: grudzień 2020 r., oraz w 2021 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień;
- e) 5 przeglądów kwartalnych (1 przegląd kwartalny w grudniu 2020 r. i cztery przeglądy kwartalne w 2021 r.) dotyczące system sygnalizacji pożaru i oddymiania w obiekcie – Stacja Przetadunku Odpadów (SPO), ul. Kociewska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w miesiącach: grudzień 2020 r., oraz w 2021 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień;
- f) 6 przeglądów dodatkowych, konserwacyjnych związanych z czyszczeniem systemu czujek w obiekcie – Stacja Przetadunku Odpadów (SPO), ul. Kociewska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w terminach w zależności od potrzeb.

Szczegółowy zakres czynności obejmujących przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych podany został w załączniku do niniejszego zapytania – Formularz cenowy.

W przypadku niewielkich w ocenie Zamawiającego usterek (tzn. nieskutkujących powstaniem lub zwiększeniem zagrożenia dla pracowników i zakładu) Wykonawca zobowiązany jest przybyć i przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS).

W sytuacjach awaryjnych związanych z uszkodzeniem urządzeń zainstalowanych w instalacjach i systemach przeciwpożarowych, w tym przy uszkodzeniu systemu sygnalizacji pożaru wymaga się bezwzględnie od Wykonawcy pilnego przyjazdu na miejsce zdarzenia. Czas dotarcia na miejsce zdarzenia celem zdiagnozowania usterki nie może przekroczyć 5-ciu godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS). Zdiagnozowanie usterki przez serwis musi nastąpić w dniu zgłoszenia. Niespełnienie tego warunku jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Czynności związane z podanymi wyżej w pkt. od a) do f) okresowymi przeglądami i konserwacjami mogą być wykonywane w szczegółowym terminie proponowanym przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uzgodni telefonicznie, za potwierdzeniem za pomocą SMS lub poczty email termin planowanego przeglądu najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Zamawiającego terminu przeglądu na inny termin w sytuacjach nietypowych np. nieplanowany postój zakładu itp. z wyprzedzającym powiadomieniem Wykonawcy o tym fakcie na co najmniej 24 godziny wcześniej.

Cena ofertowa za winna obejmować przyjazdy serwisowe na każde wezwanie, w tym wezwania awaryjne z obiektu, regulację/kalibrację/korygowanie nastaw sprzętu/urządzeń, zdiagnozowanie usterek, wymianę materiałów eksploatacyjnych jak papier do drukarek, szybki do przycisków ROP. Podmiot realizujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić stały serwisowy dyżur telefoniczny 24h/365 dni w roku.

Wymiana lub naprawa urządzeń, ich części nie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie realizowana na podstawie odrębnego zamówienia wg informacji zawartych w protokołach pokontrolnych.

W przypadku posiadania przez Zamawiającego książki napraw/eksploatacji dla danego urządzenia/grupy urządzeń/instalacji podmiot realizujący zamówienie zobowiązany jest udokumentować w niej szczegółowo czynności wykonane oraz wynikające z przeglądu wnioski i uwagi. W przypadku braku książki napraw/eksploatacji powyższe informacje muszą być ujęte w protokole z przeglądu.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferentów przed upływem terminu składania ofert w obiektach Zamawiającego celem zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia. Wykonawcy celem ustalenia szczegółów uczestnictwa powinni skontaktować się z Zamawiającym pod niżej podanym numerem telefonu.

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Warunki udziału w postępowaniu :

Uprawnienia i doświadczenie Wykonawcy

Od Wykonawcy niniejszego zadania wymagane jest posiadanie niezbędnych, wymaganych prawem uprawnień do wykonywanych czynności związanych z przeglądami i konserwacją wymienionych w niniejszym zapytaniu urządzeń przeciwpożarowych, a także znajomość przepisów przeciwpożarowych, polskich norm i instrukcji eksploatacji/obsługi stosowanych u Zamawiającego urządzeń przeciwpożarowych.

Z uwagi na specyfikę urządzeń i priorytety bezpieczeństwa przeciwpożarowego na instalacjach technologicznych Zamawiającego wymaga się, aby podmiot realizujący zamówienie lub osoba zatrudniona przez ten podmiot, która przeprowadzać będzie przegląd i konserwację posiadała następujące świadectwa autoryzacji:

- wydane przez firmę Eusebi Impianti s.r.l., dla urządzeń, instalacji i pompowni ppoż.,
- wydane przez firmę POLON, dla urządzeń i central sygnalizacji pożaru

Wyżej wymagane świadectwa autoryzacji (kopię) należy dołączyć do oferty.

Od Wykonawcy wymaga się przedłożenia z okresu ostatnich 3 lat co najmniej 3 referencji lub innych dowodów potwierdzających należyte prowadzenie prac serwisowych, przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych tj. obejmujących pompownie przeciwpożarowe, systemy zraszaczowe, tryskaczowe, samoczynne systemy gaśnicze CO₂ N₂, SSP, samoczynne urządzenia oddymiające, które są zastosowane zakładach i w obiektach przemysłowych.

Wykonawcy, którzy nie potwierdzą posiadania wymaganych uprawnień, kwalifikacji oraz doświadczenia zgodnie z powyższymi wymaganiami zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty będą odrzucone.

Kryteria oceny ofert

- cena - 70 %
- deklarowany przyjazd na wezwanie awaryjne w ciągu 1,5 godziny od powiadomienia – 30%
- deklarowany przyjazd na wezwanie awaryjne w ciągu 3 godzin od powiadomienia – 20%
- deklarowany przyjazd na wezwanie awaryjne w ciągu 5 godzin od powiadomienia – 10%
- jeżeli deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne przekroczy 5 godzin – oferta zostanie odrzucona

Termin realizacji zamówienia: okres od momentu podpisania umowy tj. m-c grudzień 2020 r. do końca 2021 r.

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawianej okresowo faktury (za dany okres rozliczeniowy).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym dotyczących wizji lokalnej prosimy o kontakt z Panem Jackiem Skubiszakiem – koordynatorem zespołu - Głównym Specjalistą ds. bhp i ppoż. (numer tel. **507 876 277** email: j.skubiszak@pronatura.bydgoszcz.pl).

Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia **27 listopada 2020 r.** pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

Załączniki.

- formularz cenowy
- projekt umowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Barikowski

.....
(podpis członka Zarządu)

Załącznik do zapytania ofertowego z dn.
dotyczy: „Przeprowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego”

Lp.	Jednostka organizacyjna/ adres	Główny zakres i czynności zgodny z wymaganiami prawnymi i Polskimi Normami	Ilość okresowych przeglądów i konserwacji	Kwota netto w zł za okres	Kwota brutto w zł za okres
1	ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22	Zakres: Przeгляд kwartalny (SSP) - Systemu sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia i oddymiania. Opis czynności: Sprawdzenie poprawności działania wszystkich centralek: Centrala Polon 4500 -3 szt. Centrala Ignis 1520 - 1 szt. Centrala UCS 6000 - 4 szt. oraz zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. <i>Dokumentacja z przeglądu: Protokół (terminy przeglądów: grudzień 2020 r. oraz marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2021 r.)</i>	5 przeglądów kwartalnych	- zł	- zł
2	ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22	Zakres: Przeгляд półroczny (instalacje gaśnicze) (dotyczy instalacji gaszenia dwutlenkiem węgla, azotem przy węgle aktywnego i w wodę - instalacje: tryskaczowa, zraszaczowa, zalewowa) Opis czynności: - Przeгляд i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach trzech rozdzielni (parker, I i II piętro), zamocowanie baterii butli, rurociągów, zgodność dysz, orurowania z projektem, stan zaworów butli, stan naładowania i ważenia butli, stan przewodów elastycznych, kontrola przepustowości rurociągów, przeprowadzenie testów zadziałania urządzeń gaszenia gazem, w tym zadziałania czujek i przycisków wyzwalających. - Przeгляд i konserwacja wszystkich instalacji w ZTPOK, obejmujących system instalacji tryskaczowej, zraszaczowych, zalewowych, pianowej oraz instalacji hydraulicznych w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej, w tym w pomieszczeniu transformatora olejowego <i>Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. (terminy przeglądów: grudzień 2020 r. oraz maj lub czerwiec oraz listopad lub grudzień; 2021 r.)</i>	3 przeglądy półroczne	- zł	- zł
3	ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22	Zakres: Przeгляд roczny (pompownie) - przeгляд eksploatacyjny pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Opis czynności: Sprawdzenie poprawności działania pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Wymiana materiałów eksploatacyjnych: oleju, płynu chłodzącego, filtrów itp. Sprawdzenie działania szaf sterowniczych pomp oraz przekazywanie sygnałów do systemu sygnalizacji ppoż w obiekcie. <i>Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. (terminy przeglądów: grudzień 2020 r. oraz listopad - do I połowy grudnia 2021 r.)</i>	2 przeglądy roczne	- zł	- zł

Lp.	Jednostka organizacyjna/ adres	Główny zakres i czynności zgodny z wymaganiami prawnymi i Polskimi Normami	Ilość okresowych przeglądów i konserwacji	Kwota netto w zł za okres	Kwota brutto w zł za okres
4	ZGO - Bydgoszcz; ul. Prądocińska 28	Zakres: Przeгляд kwartalny (SSP) - System sygnalizacji pożaru - Centrala Igrlis 2040 -1szt. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie stanu centrali, sprawdzenie zadziałania czujek, czyszczenie czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. Dokumentacja z przeglądu: <i>Protokół</i> (terminy przeglądów: <i>grudzień 2020 r. oraz marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2021 r.</i>)	5 przeglądów kwartalnych	- zł	- zł
5	SPO - Toruń; ul. Kociewska 40-44	Zakres: Przeгляд kwartalny (SSP) - System sygnalizacji pożaru i oddymiania Centrala Polon 4100 - 1 szt., Centrala oddymiania Actulux — 4 szt. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie poprawności działania wszystkich centralek oraz zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej, wykonanie czyszczenia czujek i korekty nastaw. Dokumentacja z przeglądu: <i>Protokół</i> (terminy przeglądów: <i>grudzień 2020 r. oraz marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2021 r.</i>)	5 przeglądów kwartalnych	- zł	- zł
6	SPO - Toruń; ul. Kociewska 40-44	Zakres: Przeгляд dodatkowy (czyszczenie czujek) - konserwacja Opis czynności: Wykonanie czyszczenia systemu czujek i korekty nastaw. Dokumentacja z przeglądu: <i>Protokół</i> (terminy przeglądów: <i>6 przeglądów konserwacyjnych w terminach w zależności od potrzeb</i>)	6 przeglądów konserwacyjnych dodatkowych -	- zł	- zł
Cena całkowita za przedmiot zamówienia:				- zł	- zł