

Szczecin, dnia 07.11.2024 r.

ZZ-2380-114/24

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **KWP Szczecin - budowa hali garażowej wraz z infrastrukturą dla Śmigłowca BELL 407 na terenie Aeroklubu Szczecińskiego**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje zapytanie z dnia 06.11.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie, gdzie ma się znajdować magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną. Tego typu urządzenia pracują lepiej jeśli znajdują się wewnątrz budynku, bez wpływu zewnętrznych warunków atmosferycznych. Instalacja PV razem z falownikami będą się jednak znajdować dosyć daleko od hangaru, a w dokumentach nie znaleźliśmy żadnej informacji na temat lokalizacji magazynu energii

Odpowiedź:

Magazyn energii (akumulator) współpracujący z instalacją fotowoltaiczną, znajdować się będzie przy stołach dla modułów fotowoltaicznych i umieszczony będzie w izolowanym kontenerze, uwzględnionym w przedmiarze instalacji fotowoltaicznej w dziale 3 - Urządzenia sterownicze i rozdzielcze z wyposażeniem w poz. 19.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 13.11.2024 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.