

271.1.13.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

- a) uzupełnienie dokumentacji branży elektrycznej o instalację fotowoltaiki.
- b) potwierdzenie konieczności wykonania całości instalacji elektrycznej z przewodów N2XH-j, standardowym rozwiązaniem są przewody YDY.
- c) uzupełnienie dokumentacji branży teletechnicznej (gniazd TY, RJ 45, domofonów i dzwonek mieszkaniowych) instalacji blokowej (anten, szafek teletechnicznych),

Wyjaśnienia:

Ad. a Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca fotowoltaiki była już udostępniana przy publikowaniu odpowiedzi na pytania w dniu 20.01.2022r. Jednakże mimo to Zamawiający udostępni ją ponownie,

Ad. b Zamawiający informuje, że całość instalacji należy wykonać zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji tj. z przewodów N2XH-j,

Ad. c Zamawiający informuje, że to są zagadnienia warsztatowe i Wykonawca musi zapewnić systemy dopuszczone do obrotu w budownictwie i zgodnie z normami.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski