

z m y ś l ą o e k o l o g i i

L. Dz. GZ/AS/²⁸⁶⁵...../23

Bydgoszcz, ⁰⁴..... września 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr MKUO ProNatura ZO/95/23

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Dostawa zasuw 6", CL600 i zaworu grzybkowego 1 1/2", CL800.**
2. Warunki wymagane od Wykonawców oraz dokumenty przedmiotowe i podmiotowe i wysokość wadium:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaworów przystosowanych do pracy w temperaturze 440 °C i ciśnieniu 64 bary, medium para wodna

zasuwa klinowa 6", CL600, przyłączy do spawania, przystosowana do pracy z napędem AUMA typu SA 14.2 F14C;

zawór grzybkowy 1 1/2", CL800, przyłączy do spawania, przystosowany do pracy z napędem AUMA typu SA 07.2 F10C.

Akceptowane będą odpowiedniki tych zaworów wykonanych zgodnie z normą DIN.

Koszt transportu po stronie Wykonawcy.
3. Termin realizacji zamówienia: **do 18 tygodni od udzielenia zamówienia.**
4. Kryterium oceny ofert: **cena 100 %**
5. Termin płatności: **21 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Zwierzyński.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Ofertę prosimy złożyć do: **07 września 2023 r. do godziny 10:00** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

Zacznik

8. Załączony projekt umowy podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.


WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Bańkowski


PREZES ZARZĄDU
Konrad Mikołajski

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)