

Grudziądz, dnia 6 kwietnia 2023 roku

WIR.271.1.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ, informuję:

Pytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu w obszarze nasypów niebudowlanych terenów utwardzonych czy warstwę startową z pospółki grubości 60-70 cm należy wykonać na warstwie nasypów niebudowlanych? W przypadku konieczności wymiany gruntu konieczne będzie wykonanie wykopu a później nasypu o średniej grubości 80 cm z uwagi na znaczne obniżenie terenu istniejącego w stosunku do projektowanej niwelety i dalszej kolejności wykonanie warstwy startowej pospółki 60-70 cm.

Odpowiedź:

W dokumentacji geotechnicznej autorzy zalecają, aby na obszarach planowanych sztywnych, utwardzonych nawierzchni parkingowych i jezdnych należy skorytować nasypy niebudowlane do głębokości 0,6-0,7m poniżej planowanej niwelety podbudowy. Przed ułożeniem zagęszczonej podsypki i warstw konstrukcyjnych przeprowadzić dogęszczenie stropu odsłoniętych nasypów.

/-/ Prezydent Grudziądza