

Gorzyce, dnia 01.03.2023 roku

Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

(wnioskodawca)

Warunki techniczne przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 01.03.2023, dla działek nr ewid.: 2465, 2459/6 w Gorzyce, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach informuje, że dla należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI:

1. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej deszczowej, celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych, możliwe jest poprzez wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC, klasa S, SDR 34 \varnothing 160 mm, wpiętego do istniejącej sieci kanalizacyjnej \varnothing 250 mm -miejsce włączenia studnia zlokalizowana na działce nr 2465. Na przyłączy dokonać zabudowy osadnika do wstępnego oczyszczania.
2. Termin realizacji prac należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru służbom eksploatacyjnym przed ich zasypaniem.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości kolizji między sytuowanymi na danym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty Tarnobrzieskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
2. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Data wydania 01.03.2023

Zielinski

Otrzymałem

Wydający

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA