



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W TORUNIU  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń**

Toruń, dnia 3 grudnia 2022 r.

WT.2370.22.1.1.2022

**Do uczestników  
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku B na terenie KW PSP w Toruniu przy ul. Prostej 32

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami – zwanej dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że wyższa część budynku B przeznaczonego do rozbiórki jest oddylatowana od muru obronnego?

**Odpowiedź:**

Nie potwierdzamy. Zgodnie z rysunkami w projekcie oraz stanem faktycznym budynek B jest dobudowany w swojej wyższej części nadbudowany na średniowiecznym murze obronnym (ściana południowa).

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wskazanie z jakich materiałów Wykonawca ma odtworzyć okap budynku „A” ?

**Odpowiedź:**

Szczegółowy dobór materiałów oraz technologię wykonania uzupełnień dachu należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że materiał porozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział IV. W opisie zadań Wykonawcy pkt. o i p.

**Pytanie nr 4:**

Czy po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z gestorami sieci wszelkich odłączeń?

**Odpowiedź:**

Uzgodnienie z gestorami sieci wszelkich odłączeń leży po stronie Wykonawcy.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, tym samym Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Wyjaśnienia dotyczące treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
nr 01-23-01-001/2018  
Jacek Kaczmarek