

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: **Budowa lodowiska przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze**

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.46.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1:

W nawiązaniu do toczącego się postępowania odnośnie "Budowy lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze", w związku z rozbieżnościami w SWZ-Opisie przedmiotu zamówienia prośba o potwierdzenie, że budynek hali z lodowiskiem powinien zostać wykonany jako hala namiotowa, łukowa o wymiarach 25m x 45m i wysokości około 12m - tak jak zostało to opisane w pkt. III TOM III SWZ oraz tabeli 1.7.2. Wskaźniki powierzchniowe i ilościowe pkt. 4.1. "Hala łukowa 25m x 45x z płytą lodowiska 20x40".

W Programie Funkcjonalno-użytkowym pkt. 1.1.2.e. konstrukcja obiektu została opisana jako: stalowa przekryta dachem dwuspadowym o wymiarze 25,0x45,0m" również na rysunku nr 4 oraz wizualizacjach będących załącznikami do PFU narysowana jest hala z dachem dwuspadowym. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaprojektować, wycenić i wykonać halę o konstrukcji łukowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jako rozwiązanie o bardziej odpowiednie na warunki śniegowe panujące w Jeleniej Górze, gdyż opływowy dach uniemożliwia zaleganie śniegu nawet podczas obfitych opadów. 2. W udostępnionej dokumentacji są rozbieżności odnośnie wymiaru lodowiska jakie należy wykonać. W pkt. 2.4.1.b. PFU pojawia się wymiar 20m x 50m, wcześniej 20m x 40m. Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić zaprojektować, wycenić i wykonać lodowisko o wymiarach 20m x 40m.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1:

Zamawiający potwierdza, że pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego, a Specyfikacji Warunków Zamówienia wystąpiły rozbieżności, wobec powyższego Zamawiający zmienia zapisy w tabeli w pkt 4.1 Tomu I SWZ oraz w pkt III Tomu III SWZ dotyczące zakładanych parametrów obiektu, które otrzymują brzmienie:

Obiekt	Zakładane parametry obiektu
Budynek hali z lodowiskiem/rolkowiskiem i trybunami:	Hala namiotowa, o wymiarach około 25 m x 45 m i wysokości około 12,0 m w konstrukcji stalowej, przykryta dachem dwuspadowym. Od strony ulicy Kilińskiego ściana murowana powiązana architektonicznie z budynkiem zaplecza. Powierzchnia hali o wymiarach 45,0 x 25,0 m wynosi 1080 m ² ; płyta lodowiska o wymiarze 20 x 40 m w konstrukcji płyty betonowej mroźniczej (z możliwością wykorzystania jako płyty z przeznaczeniem do jazdy na rolkach); trybuny tymczasowe rozkładane : przewidziane dla min. 28 osób
Zaplecze hali:	Zaplecze jednokondygnacyjne ze strefą wejściową o konstrukcji wykonanej w technologii tradycyjnej, o wymiarach ok. 14,36 m x 32,46 m i wysokości 4,88 m. Powierzchnia zaplecza 318,30 m ² ;
Zagospodarowanie terenu	Zjazd z ulicy Kilińskiego oraz miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej ułożonej na podbudowie. Przyłącza wod-kan , energia z ulicy Kilińskiego, wokół obiektu miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej. Teren oświetlony, monitorowany.
Mała architektura	kosze na odpady (10 sztuk), ławki z oparciem (10 sztuk), stojaki na rowery szęściostanowiskowe (2 sztuki), tablice informacyjne (2 sztuki),
Wyposażenie obiektu	Suszarka automatyczna do łyżew, ostrzałka automatyczna, łyżwy, meble w pomieszczeniu sanitarno-szatniowym, sprzęt komputerowy, maszyna do pielęgnacji lodu.
Nasadzenia zieleni	drzewa, trawy.

Zamawiający jednoznacznie podkreśla, że do wyceny oferty należy przyjąć:

1. Halę lodowiska o wymiarach 25,0 x 45,0m w konstrukcji stalowej przykrytą dachem dwuspadowym;
2. Płytę lodowiska o wymiarach o wymiarach 20,0 x 40,0m.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej