



URZĄD GMINY SANTOK
ul .Gorzowska 59; 66-431 Santok
tel.(48) 957287510, fax. (48) 957287511
e-mail: urząd@santok.pl, <http://www.santok.pl>

Santok, 14 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2024.BP

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Turystka szansa rozwoju Gminy Santok poprzez przebudowę i rozbudowę terenów rekreacyjnych położonych nad rzeką Warta w m. Czechów - Etap II"

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-3d79e475-21aa-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Numer Ogłoszenia: 2024/BZP 00349070

ID: 938421

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

W celu potwierdzenia zaproponowania przez wykonawcę urządzeń spełniających wymagania określone w projekcie budowlanym zwracamy się z prośbą o konieczność dołączenia kart technicznych małej architektury wraz z ofertą. Brak weryfikacji kart technicznych na etapie oceny ofert prowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy mogą zaproponować urządzenia o nieporównywalnych parametrach, a co ważniejsze o parametrach niezgodnych z SWZ. W takim przypadku Zamawiający może dokonać weryfikacji urządzeń dopiero na etapie odbioru.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert konieczności dołączenia kart technicznych.

PYTANIE NR 2:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w strefie gdzie będą realizowane roboty budowlane nie występują żadne sieci.

PYTANIE NR 3:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający udostępnił pełną dokumentację niezbędną do realizacji zadania. Przedmiotowa dokumentacja dotyczy całości zamierzenia budowlanego. Zamawiający wyjaśnia, że etapuje realizację zadania. Etap II-gi został opisany w SWZ – opis przedmiotu zamówienia. W celu wątpliwości zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

PYTANIE NR 4:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Nie, Zamawiający wyjaśnia że do placu budowy może dojechać sprzęt budowlany.

PYTANIE NR 5:

Czy w dojeździe do budowy występują jakieś ograniczenia tonażowe?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5:

Nie, w dojeździe do budowy nie obowiązują ograniczenia tonażowe.

PYTANIE NR 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający posiada aktualne ważne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Gorzowskiego (znak BŚ.6740.1.1087.2021 nr 72/2022 z 3 lutego 2022r.)

PYTANIE NR 7:

Zamawiający w specyfikacji nie wskazuje tolerancji wymiarów małej architektury, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:

Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów urządzeń.

PYTANIE NR 8:

Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:

Zamawiający dołącza dokumentację.

PYTANIE NR 9:

Prosimy o dołączenie aktualnych warunków przyłączenia ENEA.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9:

Zamawiający posiada podpisaną umowę z ENEA w zakresie wydanych warunków.

PYTANIE NR 10:

Prosimy o dołączenie pozwolenia wodno-prawnego.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 10:

Zamawiający przekazuje uzgodnienia z Wodami Polskimi.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o dołączenie decyzji o warunkach zabudowy.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 11:

Zamawiający przekazuje decyzję o warunkach zabudowy.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o dołączenie ważnego pozwolenia LWKZ.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 12:

Zamawiający dołącza wszelką dokumentację.

PYTANIE NR 13:

Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 13:

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwotę na realizację Etapu – II, w wysokości 200 000,00 złotych brutto.

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 14:

Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru ziemi, będzie to działka sąsiadująca z działką na której będą prowadzone prace.

PYTANIE NR 15:

Czy zamówienie obejmuje 8 kompletów stołów z ławkami, przy czym jeden komplet to stół i dwie ławki?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 15:

Tak, zamówienie obejmuje 8 kompletów.

PYTANIE NR 16:

Czy niezależnie od powyższego należy dostarczyć i zamontować dodatkowe 8 ławek?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 16:

Tak, niezależnie od 8 kompletów należy zamontować ławki.

PYTANIE NR 17:

Proszę o wskazanie czasu w jakim Nadzór Inwestorski rozpatrzy (zatwierdzi) wnioski o akceptację materiałów budowlanych.

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 17:

Wnioski materiałowe zostaną zatwierdzone w terminie 3 dni roboczych.

PYTANIE NR 18:

W projekcie umowy par 5, ust 3 pkt 3 napisano, że w ofercie należy wskazać kierownika budowy. Prosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ dane kierownika zostaną przekazane w wykazie osób na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 18:

Zamawiający podtrzymuje zapis w powyższej treści.

PYTANIE NR 19:

W projekcie umowy par 8 ust 1 pkt 3 – jakiego ubezpieczenia kadry i pracowników wymaga Zamawiający? OC, NNW?

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 19:

Paragraf 8 projektu Umowy zawiera szczegółowy opis dotyczący ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie ryzyk budowlanych.

WÓJT GMINY SANTOK

Józef Ludniewski