

Starosta L borski

Znak sprawy: 6630.81.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
 zakończonych w dniu 30.03.2022 r.
 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Projektowane przyłącze oświetleniowe energetyczne
Lokalizacja:	Łeba dz. 710/2, obr. 1, skrzynka ZKL zlokalizowana w południowym narożniku działki, przy granicy z działką 6/22, przy ul. Jagiellońskiej
Wnioskodawca:	PAJA NATALIA ul. Sładowa 2/11, 20-027 Lublin
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŁEBA ul. Tadeusza Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Projektant:	JERZY SZYMCZYK Inne upr.: budowlane: Wa-43/92
Przewodniczący:	Gabriela Zielińska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	18.03.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników. W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przedstawiciel Branży Gazowniczej- Novatek Green Energy Sp. z o.o 31-509-Kraków ul.Łubomirskiego 20- Gazowe Biuro Techniczne w Łebie 84-360 Łeba ul.11-go Listopada 2e elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodnienie nr 10/UN/2022/Ł z dnia 23.03.2022r. POZYTYWNE/ NEGATYWNE Przebieg prac w pobliżu gazociągów należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje Novatek Green Energy – Gazowe Biuro Techniczne ul. 11 Listopada 2e, 84-360 Łeba w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. Prace ziemne w pobliżu gazociągów Inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metod wykopów czynego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników Novatek. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat Novatek	Sławomir Bas

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 31-03-2022 09:10:44

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat Novatek Green Energy sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej.</p> <p>Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania"</p> <p>Wszelkie zmiany wymagają ponownego uzgodnienia</p> <p>UWAGI: brak sieci gazowej</p> <p>Tel. do GBT NOVATEK GREEN ENERGY w ŁEBIE – 539 771 283, 539 771 285</p>	
2	<p>Przedstawiciel Branży Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Łoborku Dział Dokumentacji Energetycznej</p> <p>Łobork ul.Krzywoustego 34a elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>UZGODNIENIE</p> <p>1.O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania kabli zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15kV i 0.4kV nalezy powiadomić Energa -Operator SA</p> <p>W/w zgłoszenie jest niezbędne dla uzyskania instrukcji i dopuszczenia do pracy.</p> <p>2.Szczegółowo lokalizację istniejących linii kablowych ustalić metod przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>3.Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ostrożnie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi.</p> <p>4.W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyjąć czyż istniejącymi kablami nalezy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m.</p> <p>5.W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.</p> <p>6.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dławi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżenia i skrzyżowania z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>7.W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne nie będące na miejscu z których to właścicielami nalezy uzyskać oddzielne uzgodnienie.</p> <p>8.W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze przystąpić do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.</p> <p>9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania w/w głębokości nalezy urządzenia będące w ziemi zagłębować lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołówkowych.</p> <p>10.Powyższe zalecenia-uwagi nalezy ująć w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie.</p> <p>Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-letni.</p>	Łukasz Rutkowski
3	<p>Przedstawiciel Branży Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert</p> <p>Łobork ul.Sienkiewicza 22 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono bez uwag</p>	Marcin Cygert
4	<p>Przedstawiciel Branży Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branż nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 31-03-2022 09:10:44

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

5	Przedstawiciel Bran y Drogowej Gminnej w m. Łeba Urząd Miasta Łeba ul.Ko ciuszki 90 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadniam projekt bez uwag	Grzegorz Kleina
6	Przedstawiciel Bran y Kanalizacji Deszczowej w m.Łeba Urząd Miasta Łeba ul.Ko ciuszki 90 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadniam projekt bez uwag.	Grzegorz Kleina
7	Przedstawiciel Bran y Sieci Kanalizacji Sanitarnej w m.Łeba-Spółka Wodna "Łeba" ul.Wspólna 1 84-360 Łeba Spółka Wodna "Łeba" ul.Wspólna 1 84-360 Łeba elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Sieć kanalizacji sanitarnej naniesiona na planie w obszarze objętym niniejszym opracowaniem zgodna jest z posiadaną dokumentacją. W obszarze kolizji prace wykonywane ręcznie.	Michał Niemiński
8	Przedstawiciel Bran y Sieci Wodociągowej gm.Wicko-Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o ul.Łebska 49 Nowy Cinek 84-360 Łeba Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o ul.Łebska 49 Nowy Cinek 84-360 Łeba elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Wojciech Bienias
9	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ul.Czołgistów 5A Lębork Lębork ul.Czołgistów 5A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Przedstawiciel Bran y PKP	Uzgodniono pozytywnie Uzgodnienie Nr IZ11NSA.2133.14.2022.AS z dnia 20.01.2022r-załączone do projektu	Uzgodnienie-PKP Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
11	Przedstawiciel Energa Oświetlenie-Energa Oświetlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemieśnicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie PO OTRZYMANIU UZGODNIENIA ZUD. PROJEKT BUDOWLANY PRZED POZWOLENIEM NA BUDOW UZGODNIENIE W EO	Mateusz Gaschta
Wnioskodawca			PAJA NATALIA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzającymi terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).