ZAŁĄCZNIK nr 3b: wzór protokołu z czynności przeglądowych i konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych - wentylator

NAZWA URZĄDZENIA WEDŁUG TABELI PRZEGLĄDÓW: .....

ADRES / BUDYNEK: .....

DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU: .....

NAZWISKA SERWISANTÓW: .....

UWAGA: Niniejszy protokół zawiera listę czynności serwisowych stanowiących podstawowy zakres prac określony przez Zamawiającego. W przypadku gdy producent urządzenia wentylacyjnego, objętego przeglądem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych, nie uwzględnionych w niniejszym protokole, należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta, bez dodatkowych opłat.

NR	OPIS CZYNNOŚCI	POTWIERDZENIE WYKONANIA	UWAGI
WENTYLATOR			
1.	Producent / model / nr seryjny	....	
2.	Lokalizacja urządzenia (budynek / piętro / pomieszczenie)	.....	
3.	Ogólna ocena działania wentylatora		
4.	Ocena stanu mocowania/systemu podparcia wentylatora		
5.	Ocena poprawności działania wentylatora wraz ze sprawdzeniem pod względem wibracji i wyważenia		
6.	Sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni powietrza oraz jego oczyszczenie		
7.	Ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk (w razie konieczności ich smarowanie)		
8.	Przy napędzie pośrednim regulacja naciagu pasków		
9.	Kontrola stanu króćców elastycznych oraz szczelności przyłączonych kanałów		
10.	Kontrola stanu filtrów a w przypadku konieczości ich wymiana (dla urządzeń wyposażonych w filtry)		
11.	Określenie typu filtrów	.....	
12.	Sekcja nagrzewnicy – kontrola działania skuteczności zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola stanu armatury odcinającej i regulacyjnej zainstalowanej przed nagrzewnicą, kontrola poprawności przepływu czynnika grzejnego oraz jego temperatury i ciśnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji nagrzewnicy		
13.	Sekcja chłodnicy - **UWAGA: W przypadku urządzeń chłodniczych wykonać przegląd wg zał. 3d**		
14.	Ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki oraz urządzeń zabezpieczających		
15.	Kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej		
16.	Dokumentacja zdjęciowa: (min. 3 zdjęcia - zdj. jednostki + zdj. tabl. znamionowej + zdj. regulatora)		
INSTALACJA ZASILANIA ELAKTRYCZNEGO WENTYLATORA			
17.	Lokalizacja i oznaczenie szafy elektrycznej wraz z określeniem numeru obwodu elektrycznego: (bud. / piętro / pomieszczenie / nazwa szafy / nr obwodu)	....	
18.	Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego (szafy zasilająco sterownicze, zabezpieczenia itp.)		
19.	Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych		
20.	Sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających urządzenie		
21.	Dokumentacja zdjęciowa: (min. 2 zdjęcia - zdj. szafy + zdj. obwodu zasilającego)		
UWAGI SERWISOWE / ZAUWAŻONE USTERKI W FUNKCJONOWANIU URZĄDZENIA / WYKONANE INNE PRACE SERWISOWE			

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....