

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 06.03.2023 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.1.8.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 215 000 euro pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego”, nr sprawy DZP.382.1.8.2023

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jak traktować istniejący SZR w rozdzielnicy niskiego napięcia, czy mamy uwzględnić, że jest on uszkodzony i w ramach zamówienia mamy go odtworzyć wraz z uwzględnieniem nowego agregatu? Czy założyć, że będzie on sprawny, jeśli tak to prosimy o podanie diagramu łączy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem postępowania nr DZP.382.1.8.2023 jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 kW wraz z układem automatyki SZR, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Ewentualna naprawa lub wymiana układu SZR nie obejmuje zakresu tego zamówienia i zostanie wykonana na koszt Zamawiającego.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: