

## WIDOK

Numer obwodu	WG	OP	H	F1	F2	F3	F4	F5	F6	-	F7
Opis	-	-	-	-	Czajnik	Nadblatowe	Mikrofalówka	Ogólne	Suszarka	Wyłączenie wentylatorów	Wentylatory
Moc [kW]	8,9	-	-	0,123	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,01	0,1
Przewód	N2XH-J 5x4	-	-	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	HTKSH 1x2x1 PH90	N2XH-J 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG/F28	Ogranicznik przepięć	Kontrola faz	Oświetlenie podst.	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Sterowanie z modułu SSP nr 1.7.46	Wentyl. kanałowy (P+5) Wentyl. łazienkowy (P+1)

<b>Specyfikacje</b>	
Sposób montażu:	Podtynkowa
Prąd znamionowy (A):	63
Napięcie znamionowe (V):	400
Stopień ochrony IP:	IP 40
Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):	36 / 12
Rozmiar ramki (ilość rzędów):	3
Drzwi (materiał, kolor):	Metalowe pełne, białe
Cokół obudowy (materiał, kolor):	Tworzywo, biała
Ilość zacisków PE/N:	24 / 3x11
Test rozżarzonym drutem:	650
Typ zamka/kłuczka:	827
Wymiary na rysunku w cm	

**CASTOR** Pracownia Projektowa  
os. Tysiąclecia 71 61-255 Poznań  
www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl

**castor**  
pracowni  
projektow

Nazwa obiektu budowlanego	
---------------------------	--

Przebudowa pomieszczenia na toaletę wraz z przebudową pomieszczenie gospodarczego na 1 piętrze budynku głównego (budynek A) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań (dz. nr 4, ark. 45, obr. Poznań)

Tytuł rysunku	Stadium: P
---------------	------------

SCHEMAT ROZDZIELNICY RA-1P.2

Projektant	
------------	--

mgr inż. Rafał Olszewski

specj. elektroenergetyczna upr. nr WKP/0410/POOE/1

Asystent projektanta

mgr inż. Przemysław Rybaczewski

Data	Skala	Nr rys.
------	-------	---------

07.2022	-	
---------	---	--

© CASTOR Pracownia Projektowa WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

[illegible]