



**Nazwa zadania:** Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz – dostawa wraz z montażem małej architektury na place zabaw w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 w Rawiczu.

Nr sprawy **ON.2710.18.2024**

**ON.2710.18.2024**

Rawicz, dnia 12.11.2024 r.

#### WYJAŚNIENIE NR 1

**odpowiedź na zapytania oraz zmiana terminu składania ofert  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ON.2710.18.2024 pn.:**

**„Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz – dostawa wraz z montażem małej architektury na place zabaw w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 w Rawiczu.”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00562607/01 z dnia 2024-10-24**

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **„Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz – dostawa wraz z montażem małej architektury na place zabaw w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 w Rawiczu”** Zamawiający przedstawia poniżej pytania i udzielone odpowiedzi.

#### Pytanie 1

Na jakiej podstawie prawnej zamawiający wymaga złożenia certyfikatów na etapie składania ofert jeśli przepisy związane z obowiązującą normą pozwalają wykonać Badanie urządzeń zabawowych dopiero po montażu urządzeń przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA .

**Odp.: Zamawiający nie żąda złożenia certyfikatów na etapie składania ofert a dopiero po podpisaniu umowy - czyli na etapie realizacji zadania.**

#### Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie przez zamawiającego że bierze całkowitą odpowiedzialność za skutki poparzeń które mogą wynikać z użytkowania zjeżdżalni wykonanej ze stali.

**Odp.: Zamawiający nie ma obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający pragnie zaznaczyć, że urządzenia ze zjeżdżalniami wykonanymi ze stali są ogólnie stosowane na placach zabaw przy przedszkolach i podważanie ich zasadności w celu wymuszenia wprowadzenia zmian w warunkach postępowania nie powinno mieć miejsca. Zamawiający ma prawo wyboru materiałów w jakich urządzenia zostaną wykonane, a kierowane w jego stronę kolejne zastrzeżenia nie wpłyną na zmianę stanowiska Zamawiającego.**

#### Pytanie 3

dot. cz. 1 i cz.2- czy nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana z piasku płukanego o frakcji 0-2mm?

dot. cz.2- ile kostki należy rozebrać?

dot. cz.2-jaką ilość nawierzchni z piasku należy wykonać (czy pod wszystkimi urządzeniami czy tylko pod zestawem - czworobok sprawnościowy)?

**Odp.: Aktualna norma PN-EN 1176-1:2017-12 wskazuje, że można stosować piasek lub żwir płukany o frakcji 0,25-8 mm. Zamawiający zachęca do wykonania nawierzchni ze żwiru płukanego o frakcji 2-8 mm, który powstaje przez wypłukanie piasku frakcji 0,2-2 mm.**

**Pytanie dot. cz. 2 Zgodnie z zapisami w rozdziale 3 pkt 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję.**

**Pytanie dot. cz.2 Nawierzchnie należy wykonać pod wszystkie urządzenia**

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert.

**Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 15 listopada 2024 roku.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):

- 1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **14 grudnia 2024 roku**,
- 2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **15 listopada 2024 roku**,
- 3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **15 listopada 2024 roku**,

**Nazwa zadania:** Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzanych przez Gminę Rawicz – dostawa wraz z montażem małej architektury na place zabaw w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5 w Rawiczu.

Nr sprawy **ON.2710.18.2024**

- 4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu:
- a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: **2024-11-15,**
  - b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: **2024-11-15,**
  - c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: **do 2024-12-14**

Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.  
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr **ON.2710.18.2024** i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**<https://platformazakupowa.pl/transakcja/987573>**

.....  
( podpis )

Sporządziła  
przy udziale komisji przetargowej  
Aneta Głowacz  
postępowanie prowadzi:  
Aneta Głowacz