

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 6 sierpnia 2019 roku

HZR-231-47/19

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczą: postępowania - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – na realizację Zakupu pn.:  
**Modernizacja tacy przepływomierza na wejściu I nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego Postępowania poniżej przedstawiamy ich treść oraz odpowiedzi udzielone w imieniu Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:** „Czy po wyburzeniu tacy, naprawie fundamentów należy pozostały wykop zasypać do istniejącego poziomu terenu i następnie wybudować tace pod zasuwami 75-I i 77-I?”

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2:** „Co Zamawiający rozumie pod pkt II 1.5. ppkt c: „Budowa zgodnie z projektem tacy przepływomierza (odpływowa na wejściu I nitki wraz z zabezpieczeniem chemoodpornym)?

Czy należy zaprojektować i wybudować nową tacę w miejscu istniejącej? Czy dwie tace pod zasuwami 75-I i 77-I należy umieścić na nowej tacy?”

**Odpowiedź:** Należy zaprojektować i wybudować 2 tace tj. tacę dla zasuw 75-I oraz tacę dla zasuw 77-I.

**Pytanie nr 3:** „W istniejącej tacy znajduje się kratka odpływowa, co oznacza istnienie kanalizacji deszczowej. Czy zatem należy przewidzieć odpływ wód deszczowych z nowych tac wraz z zamontowaniem zasuw odcinających?”

**Odpowiedź:** Tak, należy to przewidzieć.

**Pytanie nr 4:** „Czy komora dla zasuw 76-I ma obejmować również trójnik na rurociągu, który znajduje się w odległości ok 1.10 m od „fajki” resztkującej? Po pomiarach w terenie wynika, że nie ma możliwości wykonania ściany komory zasuw 76-I pomiędzy „fajką” resztkującą, a trójnikiem. Może to skutkować brakiem skutecznej eksploatacji rurociągu (np. cięcie lub naprawa) w okolicach zabudowanego trójnika.

**Odpowiedź:** W ramach prac zostanie wybudowana również komora dla zasuw 76-I i musi być odbudowana tak, żeby objąć trójnik na rurociągu oraz króciec resztkowy tzw. „fajkę”.

Powyższe Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowy Zakup.

W. Z  
Starszy Inspektor  
Joanna Jabłońska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stochowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł